

OR.272.3.8.2016

**dot. „Termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku dworu
w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej ”**

W związku z pytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), podajmy treść pytania i odpowiedź na złożone zapytanie:

Pytanie Wykonawcy:

Czy możliwe jest odstępianie od (dachówki) blachodachówki z posypką w modelu „Karpiówka”. Ten produkt wg naszego rozeznania jest w naszym kraju niedostępny, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy matowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy dokumentacji projektowych dotyczących rodzaju pokrycia dachowego. Zastosować należy blachę dachówkopodobną z posypką ceramiczną typu karpiówka w kolorze ciemnym ceglastym. Rozwiązanie to zostało uzgodnione przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tym samym nie dopuszcza się blachy tytanowo-cynkowej.

WICESTAROSTA
dr Marek Profaska

STAROSTA
Damian Mrowiec