

**UWAGA**

1. Zastosować przezroczystą pokrywę skrzynki.
2. Od modułu alarmowego do detektorów zastosować przewód YDY 4x1 mm<sup>2</sup> w wresji okrągłej.

OBIEKT: BUDYNEK DWORU ŁUKÓW ŚLĄSKI UL.DWORSKA		DATA: 09. 2016
		SKALA: ----
TEMAT:  Schemat ideowy instalacji wykrywania gazu		RYS.NR 4
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A.Bernat	250/90 Kt	
SPRAWDZIŁ: inż. T.Jaśkiewicz	79/77 Op	
OPRACOWAŁ: mgr inż. J.Bernat		