


OZNACZENIA

EWM	regulator obiegu c.o. z mieszaczem i czujnikiem przylgowym
HVF	czujnik zasilania obiegu c.o.
ATF	czujnik temp. zewnętrznej
T	termometr tarczowy 0-120°
P	manometr tarczowy 0-6 bar z kurkiem manometrycznym



OBIEKT: BUDYNEK DWORU W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. DWORSKIEJ		DATA: 09. 2016
TEMAT: SCHEMAT MONTAŻOWY KOTŁOWNI		SKALA: -
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK		519/79
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ		SLK/0476/POOS/04
		RYS.NR 7