



Rozdzielacz: Typ: Rozdzielacz stalowy VA63 Typ szafki: Szafka podtynkowa BPX 8-10 G = 780,0 [kg/h] Δp min = 33,26 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) [kPa]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	002	65,9		0,07
2	Podłoga grzewcza	003	64,6		0,06
3	Podłoga grzewcza	001	40,8		0,03
4	Podłoga grzewcza	kotłownia	16,8		0,00
5	Podłoga grzewcza	006_a	84,2		0,11
6	Podłoga grzewcza	005	125,4		0,24
7	Podłoga grzewcza	004	75,2		0,09
8	Podłoga grzewcza	007	1,1		0,00
9	Podłoga grzewcza	006_b	72,1		0,08
10	Podłoga grzewcza	008_a	85,1		0,11
11	Podłoga grzewcza	008_b	91,2		0,13
12	Podłoga grzewcza	009	37,8		0,02

OBIEKT: BUDYNEK DWORU W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. DWORSKIEJ		DATA: 09. 2016
TEMAT:  RZUT PARTERU - OGRZEWANIE PODŁOGOWE		SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK		519/79
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ		SLK/0476/POOS/04
		RYS.NR 3