



LEGENDA:

ST – Szafa teleinformatyczna istniejąca

K – Gniazdo RJ45 (komputer)

T – Gniazdo RJ45 (telefon)

UWAGI:

- Gniazda RJ45 należy instalować na h=0,3m nad podłogą.
- Gniazda RJ45 należy zintegrować z gniazdami zasilającymi 230V~ komputer.(gniazda pokazano na planach IE)

remont sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA			INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górkі Śląskie tel. 4187324; 0604149000 e-mail: 604149000@eranet.pl
LOKAL. INW.: 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31, działka nr 5229/226 INWESTOR: Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik			
Schemat sieci strukturalnej	Projektował	Podpis	Podziałka:
	inż. Tadeusz Jaśkiewicz upr.: 79/77/Op		—
			Nr rysunku
projekt arch.-bud.			10
Data: luty 2013			