

Rybnik, dnia 12.09.2013 r.

OS.6341.35.2013

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z ul. Pod Lasem w Rybniku, z powierzchni zlewni $F = 2,41$ ha, w ilości $Q_{\max} = 175,26$ l/s ($Q_{\max h} = 1,45$ m³/h, $Q_{\text{sr dob}} = 34,7$ m³/d, $Q_{\max \text{ rok}} = 12\,662,0$ m³/rok), przyjmując natężenie deszczu $q = 101$ dm³/s*ha, dla prawdopodobieństwa $p = 100\%$ i czasu trwania deszczu 10 min, do ziemi tj. rowu,

2. wykonanie urządzenia wodnego tj.:

- wylotu „W1” kolektora PCV Ø 600 mm, o rzędnej posadowienia 257,66 m npm, jako prefabrykowanego elementu betonowego, położonego na działce Nr 1608/210 w Rybniku stanowiącej własność Miasta Rybnik, skierowanego pod kątem 90° do osi rowu.
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50° 4' 51.98"; E 18° 30' 5.69",
- umocnienia dna rowu-odbiornika na odcinku 2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej osi wylotu „W1”, za pomocą płyt ażurowych 40x60x8 cm, na podsypce z pospółki,
- umocnienia obustronnego skarp rowu-odbiornika na odcinku 2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej osi wylotu „W1”, płytami ażurowymi z zachowaniem nachylenia skarp 1:1,5.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec