

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenu położonego w obrębie ul. Reymonta w Rybniku, z powierzchni całkowitej $F=26,9$ ha (powierzchni zredukowanej $F=10,317$ ha, w tym powierzchnia zredukowana ul. Reymonta $F_1=1,006$ ha, powierzchnia zredukowana ul. Wiejskiej $F_2=0,145$ ha, powierzchnia zredukowana ul. Szkolnej $F_3=0,119$ ha, powierzchnia zredukowana ul. Wodzisławskiej $F_4=0,850$ ha, powierzchnia zredukowana ul. Kilińskiego $F_5=0,916$ ha, powierzchnia zredukowana parkingów $F_6=0,456$ ha, powierzchnia zredukowana zabudowy zwartej $F_7=2,708$ ha, powierzchnia zredukowana zabudowy luźnej $F_8=4,117$ ha), w ilości całkowitej $Q=794,4$ dm³/s ($Q_{\max h}=714,96$ m³/h, $Q_{\text{śr dob}}=220,47$ m³/d, $Q_{\max \text{ rok}}=65182,81$ m³/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 77 dm³/s*ha, dla prawdopodobieństwa $p=100\%$ i czasu trwania deszczu 15 min, do rzeki Nacyny w km 3+760, za pomocą wylotu W-4 o średnicy $\varnothing 800$ mm,
2. wykonanie urządzeń wodnych:
 - 2.1. przebudowa wylotu W-4 polegająca na likwidacji dwóch wylotów: kolektora $\varnothing 500$ mm (rurociąg stalowy) i kolektora $\varnothing 800$ mm (rurociąg typu WIPRO) i zastąpienie jednym wylotem kolektora PVC-U o średnicy $\varnothing 800$ mm i rzędnej dna 227,8 m npm, położonym w km 3+760 rzeki Nacyny, na działce Nr 4140/1 stanowiącej własność Miasta Rybnik. W szczególności przebudowa polegać będzie na:
 - zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu w celu odsłonięcia kolektorów na odcinku 19 mb od istniejącego „starego” wylotu (do studzienki rewizyjnej),
 - przecięciu i usunięciu istniejących kolektorów $\varnothing 500$ mm i $\varnothing 800$ mm,
 - usunięciu wzmocnionej konstrukcji „starego” wylotu,
 - posadowieniu nowego kolektora $\varnothing 800$ mm oraz zespołu urządzeń oczyszczających (separator z osadnikiem),
 - posadowieniu nowego wylotu jako elementu prefabrykowanego wg KPED 2.16
 - odtworzeniu skarpy przez uformowanie i plantowanie,
 - umocnieniu skarpy narzutem kamiennym na odcinku 5,0 m powyżej i 10,0 m poniżej wylotu, do wysokości górnej rzędnej konstrukcji wylotu,
 - obsiewie skarpy powyżej narzutu kamiennego mieszanką traw z humusowaniem.

Współrzędne geograficzne przebudowanego wylotu: N 50° 05' 21.39" E 18° 32' 20.45"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec