

Rybnik, dnia 06 grudnia 2013r.

Or.272.31.12.2013

dot. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego dworca kolejowego w Suminie”

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r (j.t. Dz.U. z 2013r., poz 907 z późn. zm.) podaje treść odpowiedzi na złożone zapytanie:

1. Czy można zamontować drzwi dwuskrzydłowe D2 i D3 otwierane w jedną stronę na zewnątrz lub wewnątrz budynku, zachowując parametry wskazane? Jeśli drzwi mogą się otwierać w jedną stronę, proszę wskazać, w którą.

Odpowiedź

Wymagania przeciwpożarowe w zakresie bezpieczeństwa użytkownika budynku wymagają, aby skrzydła drzwi o szer. mniejszej niż 90cm, otwierane były we wskazany sposób (wahadłowy). W związku z powyższym nie jest możliwe zastosowanie innego rozwiązania.

Otrzymują:

1. x www.bip.starostwo.rybnik.pl
2. x a/a

Z UP. STAROSTY
Aleksandra Chudzik
dr Aleksandra Chudzik