

Rybnik, dnia 15 kwietnia 2014 r.

OR.272.11. 7 .2014

„Remont sal konferencyjnych budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku ETAP II”.

W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.), podajmy treść pytań i odpowiedzi na złożone zapytanie:

Pytania:

1. Czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji? Ponieważ jest przewidziana dostawa i montaż maskownic (w załączonej dokumentacji projektowej jest zapis o montażu klimatyzatorów ściennych, brak robót w przedmiarze robót).
2. Wg projektu na frontach maskownic klimatyzatorów należy zabudować godła z materiału lub malowidło – które rozwiązanie preferuje/wyznacza zamawiający? (wybór ma wpływ na wycenę robót). Ponadto, czy godła trzeba zabudować na wszystkich czterech maskownicach? Jeśli tak, to czy jednakowe jak w projekcie (godło Polski i Czerwionki Leszczyn) czy też inne wskazane przez Zamawiającego?
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innego sposobu montażu drzwi harmonijkowych (tylko z szyną jezdnią górną, bez dolnej)? Czy wygłuszenie drzwi harmonijkowych może być wykonane z wełny mineralnej niepalnej zamiast pianki? Czy wykonawca może zastosować drzwi o innej (większej) grubości niż 59 mm?

Odpowiedzi:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziany jest montaż wyłącznie drewnianych maskownic, bez jednostek klimatyzacji. Klimatyzatory wewnętrzne będą objęte odrębnym zamówieniem.
2. W ramach przedmiotowego zamówienia nie należy zabudowywać frontów maskownic klimatyzatorów godłami z materiału. Montaż godła objęty będzie odrębnym zamówieniem.
3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technicznych sposobu otwierania drzwi (przy rezygnacji z szyno spodniej) pod warunkiem zapewnienia ich sztywności podczas niepełnego otwarcia. Dopuszcza się również możliwość zastosowania wygłuszenia z wełny mineralnej zamiast pianki jak i zastosowania większej grubości skrzydeł niż 59mm, nie większej jednak niż 100mm.

STAROSTA

mgr Dariusz Mrowiec

Otrzymują:

1 x www.bip.starostwo.rybnik.pl

1 x a/a