

Rybnik, dnia 09.06.2014 r.

OS.6341.14.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tenneco Silesia sp. z o. o. siedzibą przy ul. Przemysłowej 2c, 44-203 Rybnik, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków przemysłowych będących mieszaniną oczyszczonych w oczyszczalni BIO-FIT ścieków bytowych oraz oczyszczonych w separatorze lamelowym wód opadowych i roztopowych, z terenu projektowanego Zakładu Produkcyjnego Tenneco Silesia Sp. z o. o. w Stanowicach kolektorem PVC X-Stream Ø 800 mm, zakończonym wylotem betonowym, do ziemi tj. rowu Fb₁ administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach, w ilości całkowitej:

$Q_{\max} = 732,12 \text{ l/s}$, $Q_{\max h} = 620,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 180,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 51\,191 \text{ m}^3/\text{rok}$, w tym:

ścieków bytowych: $Q_{\max} = 10,00 \text{ l/s}$, $Q_{\max h} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 30,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 10\,950 \text{ m}^3/\text{rok}$,

wód opadowych i roztopowych $Q_{\max} = 722,12 \text{ l/s}$, $Q_{\max h} = 616,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 150,0 \text{ m}^3/\text{d}$,

$Q_{\max \text{ rok}} = 50\,241 \text{ m}^3/\text{rok}$,

przyjmując natężenie deszczu $q = 131 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{ha}$, dla prawdopodobieństwa $p = 50\%$ $c = 2$ i czasu trwania deszczu 10 min.

Ze względu na zabudowanie przed separatorom lamelowym regulatora przepływu ilość odprowadzanych ścieków będzie wynosić:

wody opadowe i roztopowych z terenów utwardzonych:

$Q_{\max} = 468,0 \text{ l/s}$, $Q_{\max h} = 394,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 96,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 32\,148 \text{ m}^3/\text{rok}$,

wody opadowe i roztopowych z dachów:

$Q_{\max} = 113,0 \text{ l/s}$, $Q_{\max h} = 95,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 23,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 7\,718 \text{ m}^3/\text{rok}$,

ścieki bytowe:

$Q_{\max} = 10,00 \text{ l/s}$, $Q_{\max h} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 30,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 10\,950 \text{ m}^3/\text{rok}$,

Całkowita ilość odprowadzanych ścieków po zabudowaniu regulatora przepływu:

$Q_{\max} = 591,0 \text{ l/s}$, $Q_{\max h} = 493,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 149,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 50\,816 \text{ m}^3/\text{rok}$,

2. wykonanie urządzeń wodnych tj.:

2.1. wylotu „W” kolektora PVC X-Stream Ø 800 mm w km 0+759 rowu Fb₁, w postaci żelbetowej konstrukcji monolitycznej z betonu wg KPED 02.16., w formie skrzyni betonowej ze skrzydełkami kierującymi i osadnikiem, położonego na działce Nr 13 w Stanowicach stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°08' 0,7998"; E 18° 40' 44,0120",

2.2. przebudowy rowu Fb₁ na odcinku 114 m (od przepustu Ø 800 mm w drodze gminnej w górę).

Zakres przebudowy będzie obejmował roboty polegające na :

- nieznaczne przesunięcie osi rowu w kierunku północnym (maksymalnie o 6 mb) w celu uniknięcia wycinki drzew,
- wyprofilowanie przekroju rowu do trapezowego dwudzielnego: dolny o szerokości dna 0,5 m nachyleniu skarp 1:1,5 głębokość min. 0,6m, powyżej ukształtowana, półka ze spadkiem I=5%, o szerokości 1 m, dalej nachylenie skarp 1:1,5 na wysokości 0,5 m,

- redukcja spadku dna rowu na długości odcinka przebudowanego do 0,5%,
- dowiązanie do istniejącego dna rowu poprzez progi z palisady drewnianej redukującej spadek o 30 cm - liczba progów (stopni) 4,
- pomiędzy palisadami spadek 0,25% długość odcinków 5 m.

Zaprojektowano 3 rodzaje ubezpieczeń :

TYP 1 umocnienie kioską faszynową Ø 20 cm w stopie skarpy powyżej humusowania z obsianiem na całym przekroju dwudzielnym;

TYP 2 umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi mała krata na odcinku 5 m poniżej i 5 m powyżej projektowanego wylotu, płyty ograniczone palisadą drewnianą zgodnie z wymogami Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach;

TYP 3 korekta denną cieką poprzez zabudowę stopni (progów) z palisady z bali Ø 20 cm i umocnienie poszuru i ponuru kamieniem.

współrzędne początku przebudowy czyli wlotu do istniejącego przepustu Ø 800 mm:

X=6548589.1979 Y=5555530.7242

N 50° 8' 1.9278" E 18° 40' 46.7683"

koniec przebudowy czyli punkt gdzie niweleta dowiązuje się do istniejącego koryta rowu:

X=6548490.6078 Y=5555492.7235

N 50° 8' 0.7269" E 18° 40' 41.7866"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA
mgr Damian Mrowiec