

Rybnik, dnia 13.06.2014 r.

OŚ.6341.17.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Odsalania „Dębieńsko” Sp. z o. o. ul. Młyńska 24, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6223-27/08 z dnia 19.11.2008 r., z datą obowiązywania do dnia 30.12.2018 r. stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Zakładu Odsalania „Dębieńsko” Sp. z o. o. ul. Młyńska 24, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Zakładu Odsalania „Dębieńsko” Sp. z o. o. istniejącym wylotem Ø 1000 w km 46+390 rzeki Bierawki, wprowadzanie wód opadowych z północnej części terenu, na którym położona jest oczyszczalnia wód miernie zasolonych (należąca do Zakładu Odsalania), betonowym kanałem otwartym i istniejącym betonowym wylotem w km 46+880 rzeki Bierawki oraz wprowadzanie wód opadowych z południowej części terenu, na którym położona jest oczyszczalnia wód miernie zasolonych, rurociągiem Ø 300 w km 46+930 rzeki Bierawki.

W związku z uzyskaniem przed JSW S.A. KWK „Budryk” nowego pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie zakładu górniczego w ilości 7,19 m³/min. (Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2277/OS/2013 z dnia 22.10.2013r.), nastąpi prognozowany wzrost ilości wód kopalnianych (wód z dopływu naturalnego oraz wód technologicznych) kierowanych do utylizacji w Zakładzie Odsalania „Dębieńsko”. Będzie to skutkowało wzrostem ilości wód miernie zasolonych, przekraczających wydajność eksploatacyjną instalacji odsalających w Zakładzie Odsalania „Dębieńsko”. Nadmiar wód miernie zasolonych, po oczyszczeniu z zawiesiny będzie wprowadzany ze ściekami przemysłowymi istniejącym wylotem Ø 1000 w km 46+390 do rzeki Bierawki.

Inwestor wnioskuje o zmianę w/w decyzji w zakresie zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych z ilości $Q_{\max}=7\ 727\ \text{m}^3/\text{d}$ na $Q_{\text{sr}, d}=11\ 104\ \text{m}^3/\text{d}$ oraz w zakresie składu przedmiotowych ścieków tj. zwiększenia w odprowadzanych ściekach ilości chlorków z 1000 mg/l na 8900 mg/l.

W szczególności zmiany obejmą następujące pkt w/w decyzji:

Aktualnie jest:

w punkcie I.1. „wprowadzanie ścieków przemysłowych z „Zakładu Odsalania Dębieńsko” Sp. z o. o. ul. Młyńska 24, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, istniejącym wylotem o średnicy 1000mm, w km 46+390 rzeki Bierawki, w ilości $Q_{\max}=7\ 727\ \text{m}^3/\text{d}$ (4 300 m³/d kondensat – destylat o wysokiej czystości po procesie odparowania soli z instalacji termicznej, 3240 m³/d permeat – woda oczyszczona przenikająca przez membrany – z odwróconej osmozy, 75,0 m³/d ścieki z prac pomocniczych, 32 m³/d maksymalna ilość ścieków bytowych wynikająca z zużycia wody pitnej w Zakładzie Odsalania i Firmie „Nocleg”, 80,5 m³/d średnia dobowo ilość wód opadowych z terenu Zakładu Odsalania) z powierzchni zlewni $F=7\ \text{ha}$.”

Po zmianie będzie:

w punkcie I.1. „wprowadzanie ścieków przemysłowych z „Zakładu Odsalania Dębieńsko” Sp. z o.o. ul. Młyńska 24, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, istniejącym lewostronnym wylotem o średnicy 1000mm, w km 46+390 rzeki Bierawki. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód powierzchniowych wyniesie:

- **zrzut maksymalny godzinowy:** $Q_{\max, h}=1\ 000\ \text{m}^3/\text{h}$
- **zrzut średni dobowy** $Q_{\text{sr}, d}=11\ 104\ \text{m}^3/\text{d}$
- **zrzut maksymalny roczny** $Q_{\max, r}=4\ 052\ 960\ \text{m}^3/\text{r}$

Zrzut ścieków przemysłowych obejmuje:

- 4300 m³/d kondensat – destylat o wysokiej czystości po procesie odparowania soli z instalacji termicznej,
- 3240 m³/d permeat – woda odsolona przenikająca przez membrany – z odwróconej osmozy, w ilości zależnej od zasolenia wody dostarczanej do instalacji (średnio 2470 m³/d),
- 75 m³/d ścieki z prac pomocniczych,
- 2 m³/d (maksymalnie 0.5 m³/h) odsoliny z kotła kontenerowego,
- 32 m³/d ilość ścieków bytowych wynikająca ze zużycia wody pitnej w Zakładzie Odsalania i Firmie „Nocleg”,
- 80 m³/d ilość wód opadowych z terenu Zakładu Odsalania, z powierzchni zlewni F= 7 ha.
- 3375 m³/d wody miernie zasolone w ilościach przekraczających wydajność instalacji odsalających,

Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość- 50° 09' 32.65" N, długość – 18° 39' 36.78" E.

Aktualnie jest:

w punkcie II.1 „Oczyszczone ścieki nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku Nr 3 do w/w Rozporządzenia Ministra Środowiska tj.:

1) dla ścieków przemysłowych odprowadzanych wylotem Ø 1000 w km 46+390 rzeki Bierawki:	
odczyn	6,5 – 9 pH
chlorki	1000 mg Cl/l
siarczany	500 mg SO ₄ /l
BZT ₅	25 mg O ₂ /l
ChZTer	125 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	35 mg /l
Azot amonowy	10 mg/l
Substancje ropopochodne	15 mg/l

Po zmianie będzie:

w punkcie II.1 „Oczyszczone ścieki nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku Nr 3 do w/w Rozporządzenia Ministra Środowiska tj.:

1) dla ścieków przemysłowych odprowadzanych wylotem Ø 1000 w km 46+390 rzeki Bierawki:	
odczyn	6,5 – 9 pH
chlorki	8900 mg Cl/l
siarczany	500 mg SO ₄ /l
BZT ₅	25 mg O ₂ /l
ChZTer	125 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	35 mg /l
Azot amonowy	10 mg/l
Substancje ropopochodne	15 mg/l

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag w w/w sprawie w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA
mgr Damian Mrowiec