

Rybnik, dnia 19.09.2014 r.

OŚ.6341.22.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenu położonego w obrębie ul. Zwycięstwa w Rybniku, na odcinku od ogrodów działowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów, z powierzchni całkowitej $F = 0,752$ ha, w ilości całkowitej $Q = 88,66$ dm³/s ($Q_{\max h} = 319,18$ m³/h, $Q_{\text{sr dob}} = 13,72$ m³/d, $Q_{\max \text{ rok}} = 7647,84$ m³/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 131 dm³/s*ha, do zbiornika odprowadzającego, za pomocą wylotu W1 o średnicy Ø 500 mm,
2. wykonanie urządzeń wodnych:
 - 2.1. wylotu W-1 kolektora PVC-U o średnicy Ø 500 mm rzędnej dna 268,00 m npm, położonego na działce Nr 1167/89 w Rybniku, stanowiącej własność Miasta Rybnik, w zachodniej skarpie zbiornika odprowadzającego,

Współrzędne geograficzne wylotu W1: N 50° 04' 6.09" E 18° 33' 55.84"

2.2. odprowadzającego zbiornika kopanego o uszczelnionym dnie, w kształcie prostokąta, położonego na działkach Nr 1167/89, 1169/89, 1171/89 w Rybniku, stanowiących własność Miasta Rybnik, o następujących parametrach:

Wymiary zbiornika w dnie:	23,8 m x 60,8 m (powierzchnia dna 1450, 0 m ²)
Wymiary zbiornika przy powierzchni:	40,2 m x 75,9 m (powierzchnia 3051, 2 m ²)
Objętość czynna zbiornika	$Q = 2050,0$ m ³
Rzędna wylotu kanalizacji deszczowej	268,0 m npm
Rzędna dna zbiornika:	266,6 m npm
Nachylenie skarp:	1:1,5
Wysokość zbiornika:	4,9 – 5,4 m
Przewidywany maksymalny poziom wody w zbiorniku:	268,00 m npm

Wykonanie dna:

- tłuczeń kamienny gr 25 cm
- podsypka cementowo piaskowa gr 5 cm
- membrana z EPDM grub. 0,75 mm
- humus gr 50 cm

Dno zostanie obsiane roślinami wodnymi np. „trzcina pospolita”.

Wykonanie skarp:

- podsypka cementowo piaskowa gr 7 cm
- folia kubelkowa
- podsypka cementowo piaskowa gr 3 cm
- płyty ażurowe gr 10 cm

Współrzędne geograficzne narożników zbiornika.

Lp.	Nazwa narożnika	Współrzędne geograficzne
1	Północnozachodni	N 50°04' 6.28" E 18°33' 55.45"
2	Południowozachodni	N 50°04' 5.13" E 18°33' 55.8"
3	Północnowschodni	N 50°04' 7.46" E 18°33' 58.54"
4	Południowowschodni	N 50°04' 6.31" E 18°33' 59.71"

W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec