

Rybnik, dnia 23.04.2015 r.

OŚ.6341.13.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany z siedzibą ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, w związku z przebudową istniejącego odwodnienia pasa drogowego drogi gminnej tj. ul. Strażackiej w Świerklanach Górnych, na:

1. odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z odcinka ulicy Strażackiej o długości 439,0 m, wylotem o średnicy $\varnothing$ 500 mm, z powierzchni całkowitej $F=0,2694$ ha (w tym powierzchnia jezdni $F_1=0,2010$ ha, powierzchnia chodnika $F_2=0,0104$ ha, powierzchnia parkingu $F_3=0,0580$ ha), w ilości całkowitej $Q_{\max}=31,70$ l/s, ($Q_{h\max}=50,01$ m³/h, $Q_{d\ sr}=4,5$ m³/d, $Q_{r\ max}=2500,40$ m³/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 131 dm³/s*ha, dla prawdopodobieństwa $p=20\%$, $c=5$ i czasu trwania deszczu 15 min, do urządzenia wodnego tj. rowu Sz 10 w Świerklanach,

2. wykonanie urządzenia wodnego tj.:

wykonanie wylotu „W” kolektora PVC-U o średnicy $\varnothing$ 500 mm i rzędnej dna 356,55 m npm, na fundamencie betonowym, umocnionego betonowym murkiem czołowym o grubości 25 cm, ułożonego pod kątem 60° w stosunku do koryta rowu Sz 10, na działce Nr 783/280 w Świerklanach Górnych, stanowiącej własność Gminy Świerklany.

Współrzędne geograficzne wylotu z przepustu:

N 50° 01' 16.21"
E 18° 34' 47.68"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA
Damian Mrowiec