

Rybnik, dnia 03.06.2015 r.

OŚ.6341.11.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Lyski, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Polnej w Adamowicach (Gmina Lyski), na działce Nr 952/172, stanowiącej własność Gminy Lyski. Przebudowa rowu polegać będzie na:

1. wyczyszczeniu rowu, przegłębieniu i ukształtowaniu jego przekroju poprzecznego na odcinku R-UR, o długości 15,0 m przed ujęciem UR rowu w kolektor do parametrów: nachylenie skarp 1:1,5 i szerokość dna 0,5 m, oraz umocnieniu rowu przez darniowanie,
2. wykonaniu ujęcia UR rowu w kolektor, przez zabudowanie w dnie rowu osadnika wg KPED 01.14, o wymiarach 2,0m x 1,0m, zabezpieczonego kratą na wlocie oraz na wylocie i posadowionego na podsypce z piasku lub pospółki, oraz zabudowanie studni D23 o średnicy Ø 1200 mm, bezpośrednio za osadnikiem wraz z umocnieniem skarp rowu wzdłuż krawędzi osadnika warstwą płyt melioracyjnych 75 x 50 x 8 mm, ułożonych na geowłókninie i podsypce piaskowej (na długości 2,0 m),
3. demontażu istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy Ø 300 mm i ułożenie rur PVC-U Lite SN12o średnicy DN/OD 315 mm, w śladzie zdemontowanego przepustu, na odcinku o długości 6,8 m, ze spadkiem 0,1 %. Wlot do przepustu będzie następował bezpośrednio ze studni D23, wylot z przepustu zakończony będzie studnią D22,
4. zarurowaniu odcinka rowu o długości 17,45 m, pomiędzy studniami D22-D21, rurami PVC-U Lite SN12 o średnicy Ø 400 mm, ze spadkiem 0,1 %, wraz z wykonaniem studni D21 i podłączeniem do istniejącej kanalizacji gminnej.

Współrzędne geograficzne:

R- początek rowu do wyczyszczenia	N 50° 07' 43,2085"	E 18° 20' 10,2566"
UR- ujęcie rowu w kolektor (osadnik)	N 50° 07' 43,4568"	E 18° 20' 09,7896"
D23- studnia D23 (wlot do przepustu)	N 50° 07' 43,5166"	E 18° 20' 09,6731"
D22- studnia D22 (wylot z przepustu, początek zarurowania)	N 50° 07' 43,6612"	E 18° 20' 09,4157"
D21- studnia D21 (koniec zarurowania)	N 50° 07' 44,0320"	E 18° 20' 08,7557"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

Damian Mrowiec