

Rybnik, dnia 29.09.2015 r.

OŚ.6341.49.2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Adamowice-Raszczycze-Żytka z siedzibą ul. Sobieskiego 1, 47-435 Adamowice (Gmina Lyski), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (neogoczeńskich) w ramach grupowego ujęcia wód podziemnych w Adamowicach, w ilości:

$Q_{\max} = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr}} = 276,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 101\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$,

przy zatwierdzonych decyzją Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Nr 12/90 (OŚ.V.1-8530/16/86) z dnia 05.03.1990r., zasobach eksploatacyjnych w ilości $48,3 \text{ m}^3/\text{h}$ ($1160 \text{ m}^3/\text{d}$), składającego się z:

- studni wierconej **S1** wykonanej w 1989 r., o głębokości 30,0 m, zafiltrowanej filtrem stalowym o średnicy $\varnothing 282,5 \text{ mm}$, owiniętym siatką filtracyjną nr 10 w obsypce żwirowej (rura nadfiltrowa o długości 22,6 m w przedziale głębokości 0,0-22,6 m, część czynna filtra o długości 3,5 m w przedziale 22,6-26,1 m, część podfiltrowa o długości 3,9 m w przedziale 26,1-30,0 m), z obudową w postaci komory wgłębnej murowanej o wymiarach 1,45x 2,10x 1,60m, przykrytą płytą betonową o wymiarach 2,40x 3,25m z włazem stalowym 1x 1m i wywietrznikiem, wystającą o 1,70 m powyżej terenu, o wydajności $8,1 \text{ m}^3/\text{h}$, położonej na działce Nr 96/26 stanowiącej własność Gminy Lyski,
- studni wierconej **S2** wykonanej w 1989 r., o głębokości 30,0 m, zafiltrowanej filtrem stalowym o średnicy $\varnothing 282,5 \text{ mm}$, owiniętym siatką filtracyjną nr 10 w obsypce żwirowej (rura nadfiltrowa o długości 20,0 m w przedziale głębokości 0,0-20,0 m, część czynna filtra o długości 5,0 m w przedziale 20,0-25,0 m, część podfiltrowa o długości 5,0 m w przedziale 25,0-30,0 m), z obudową w postaci komory wgłębnej murowanej o wymiarach 1,35x 2,70x 1,10m, przykrytą płytą betonową o wymiarach 2,20x 3,15m z włazem stalowym 1x 1m i wywietrznikiem, wystającą o 1,10 m powyżej terenu, o wydajności $7,0 \text{ m}^3/\text{h}$, położonej na działce Nr 98/29 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- studni wierconej **S3** wykonanej w 1989 r., o głębokości 22,5 m, zafiltrowanej filtrem stalowym o średnicy $\varnothing 282,5 \text{ mm}$, owiniętym siatką filtracyjną nr 10 w obsypce żwirowej (rura nadfiltrowa o długości 12,5 m w przedziale głębokości 0,0-12,5 m, część czynna filtra o długości 5,0 m w przedziale 12,5-17,5 m, część podfiltrowa o długości 5,0 m w przedziale 17,5-22,5 m), z obudową w postaci komory wgłębnej murowanej o wymiarach 1,10x 1,60x 1,40m, przykrytą płytą betonową o wymiarach 3,30x 2,50m z włazem stalowym 1x 1m i wywietrznikiem, wystającą o 1,40 m powyżej terenu, o wydajności $12,2 \text{ m}^3/\text{h}$, położonej na działce Nr 106/29 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- studni wierconej **S4** wykonanej w 1989 r., o głębokości 38,0 m, zafiltrowanej filtrem stalowym o średnicy $\varnothing 282,5 \text{ mm}$, owiniętym siatką filtracyjną nr 10 w obsypce żwirowej (rura nadfiltrowa o długości 27,0 m w przedziale głębokości 0,0-27,0 m, część czynna filtra o długości 6,5 m w przedziale 27,0-33,5 m, część podfiltrowa o długości 4,5 m w przedziale 33,5-38,0 m), z obudową w postaci

komory wgłębnej murowanej o wymiarach 1,30x 1,30x 2,50m, przykrytą płytą betonową o średnicy koła 1,5 m, z włazem żeliwnym 0,65x 0,65 m i wywietrznikiem, wystającą o 1,20 m powyżej terenu, o wydajności 12,2 m³/h, położonej na działce Nr 238/7 stanowiącej własność Gminy Lyski,

- studni wierconej S 5s wykonanej w 1960 r., o głębokości 36,5 m, zafiltrowanej filtrem kolumnowym o średnicy Ø 254 mm, zawieszonym w przedziale głębokości 28-36 m (rura nadfiltrowa o długości 2,5 m, część czynna filtra o długości 2,5 m, część podfiltrowa o długości 3,0 m), w obsypce żwirowej, z obudową w postaci komory wgłębnej murowanej o wymiarach 2,15 (szerokość) x 2,15 (długość) x 1,6 (wysokość) m, przykrytą płytą betonową o wymiarach 2,85x2,10x0,15 m, z włazem żeliwnym Ø 0,6 m i wywietrznikiem, wystającą 0,3 m powyżej powierzchni terenu, o wydajności 12,2 m³/h, położonej na działce Nr 188/7 stanowiącej własność Gminy Lyski w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowicach, użyczonej Spółce Wodociągowo-Kanalizacyjnej Adamowice-Raszczyce-Żytka w części, na której zlokalizowana jest studnia S-5s, o powierzchni 35,0 m².

Współrzędne geograficzne studni S 1: N 50° 08' 02"
E 18° 19' 28",

Współrzędne geograficzne studni S 2: N 50° 08' 05"
E 18° 19' 25",

Współrzędne geograficzne studni S 3: N 50° 08' 09"
E 18° 19' 18",

Współrzędne geograficzne studni S 4: N 50° 08' 09"
E 18° 19' 39",

Współrzędne geograficzne studni S 5s: N 50° 08' 03"
E 18° 19' 40"

Na pobór wód ze studni S-1, S-2, S-3 Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/19/05 z dnia 24.10.2005 r. wydane przez Starostę Rybnickiego z datą obowiązywania do dnia 26.10.2015 r. Na pobór wód ze studni S-4 Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/33/07 z dnia 05.12.2007 r. wydane przez Starostę Rybnickiego z datą obowiązywania do dnia 26.10.2015 r. Na pobór wód ze studni S 5s Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna posiada pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.6341.32.2013 z dnia 19.12.2013 r. z datą obowiązywania do dnia 26.10.2015 r. Ze względu na upływający termin obowiązywania w/w pozwoleń, inwestor wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA
Damian Mrowiec