

Rybnik, dnia 11.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik, na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 5025 S, tj. ul. Wolności w Czernicy (Gmina Gaszowice), do rowu (biegnącego do potoku Czernickiego), dwoma wylotami G11 i G12 położonymi naprzeciwko siebie w skarpach rowu, w rejonie przepustu pod ul. Wolności przy skrzyżowaniu z ul. Biskupa i Podleśną, z powierzchni całkowitej $F=0,1058$ ha, w ilości $Q_{hmax}=9,1$ m³/h, $Q_{d\ sr}=2,13$ m³/d, $Q_{rmax}=1044,2$ m³/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 150 dm³/s*ha, dla prawdopodobieństwa $p=50\%$, $c=2$. W szczególności:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka jezdni o długości 74,0 m, istniejącym wylotem G11 kolektora PVC o średnicy $\varnothing 200$ mm i rzędnej dna 248,90 m npm, z powierzchni całkowitej $F=0,0252$ ha, w ilości $Q_{hmax}=2,16$ m³/h, $Q_{d\ sr}=0,51$ m³/d, $Q_{rmax}=248,4$ m³/rok, do rowu,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka jezdni o długości 190,0 m istniejącym wylotem G12 betonowego kolektora KD o średnicy $\varnothing 400$ mm i rzędnej dna 248,90 m npm, z powierzchni całkowitej $F=0,0806$ ha, w ilości $Q_{hmax}=6,9$ m³/h, $Q_{d\ sr}=1,62$ m³/d, $Q_{rmax}=795,8$ m³/rok, do rowu.

Współrzędne geograficzne wylotu G11 i G12 do rowu: N 50° 05' 0.01" E 18° 23' 59.55"

W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

Damian Mrowiec