

OŚ.6341.11.2016

Rybnik, dnia 15.06.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), informuję że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na piętrzenie wody na istniejącym żelbetowym jazie na rzece Rudzie w km 32 + 500, w celu utrzymania zbiornika Paruszowiec w Rybniku, pełniącego funkcje rekreacyjno-wędkarskie, ekologiczne (miejsce występowania kotewki wodnej- rośliny prawnie chronionej) oraz miejsca dla poboru wody przez Zakład Elektrociepłownia EC „Chwałowice”.

Wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne Nr Oś-6223/9/04 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 04.03.2005 r. na piętrzenie wody na istniejącym żelbetowym jazie usytuowanym w km 32 + 500 rzeki Rudy w Rybniku dzielnicy Paruszowiec. Ze względu na upływający termin obowiązywania w/w pozwolenia, inwestor wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Parametry techniczne jazu wynoszą:

- rzędna maksymalnego piętrzenia = 227,37 m npm.
- rzędna minimalnego piętrzenia = 226,87 m npm.
- wysokość piętrzenia = 2,73 m
- szerokość jazu: 3 przęsła o szer. 3,0 m każde, zamykane dwudzielnymi zastawkami drewnianymi o napędzie ręcznym,
- wydatek jazu zależny od stopnia podniesienia zastawek = od 0,0–51,6 m³/s

Parametry techniczne zbiornika Paruszowiec:

- powierzchnia zalewu zbiornika (bez wyspy) = 11,9 ha
- rzędna lustra wody przy max piętrzeniu = 227,37 m npm
- rzędna lustra wody przy min piętrzeniu = 226,87 m npm
- rzędna lustra wody przy roboczym piętrzeniu = 227,20 m npm
- pojemność zbiornika przy rzędnej max. piętrzenia = 227,37m npm.,
=204 042 m³,
- pojemność zbiornika przy roboczym poziomie piętrzenia =227,20 m npm,
=184 709 m³,
- pojemność użyteczna pomiędzy maksymalnym a minimalnym poziomem piętrzenia 50 500 m³

Inne urządzenia związane z piętrzeniem wody na jazie:

- przelew do kanału ulgi, wykonany w prawym brzegu rzeki Ruda przed wlotem do zbiornika Paruszowiec w formie stalowej ścianki szczelnej typu „Larsen” o długości 14,0 m o stałej krawędzi piętrzenia 227,21 m npm,
- kładka z kratą do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych spływających z wodami rzeki Rudy, wykonana na rzece Rudzie pomiędzy wlotem do kanału ulgi a zastawką przed wlotem do zbiornika,
- zastawka wykonana w korycie rzeki Rudy, przed zbiornikiem Paruszowiec, w celu wyeliminowania migracji ryb ze zbiornika w górę rzeki,

o długości 12,3 m, składająca się z 6 przęseł zamykanych drewnianymi szandorami, o górnej krawędzi 227,35 m npm.

Współrzędne geograficzne urządzeń związanych z piętrzeniem na w/w jazie:

Współrzędne geograficzne **zbiornika Paruszowiec:**

- naroże NE 18°34'33,50" E; 50°06'12,68" N (punkt nr 2)
- grobla E 18°34'37,72" E; 50°06'10,70" N (punkt nr 3)
- grobla E 18°34'37,31" E; 50°06'08,17" N (punkt nr 4)
- naroże SE 18°34'41,53" E; 50°06'04,95" N (punkt nr 5)
- naroże SW 18°34'31,65" E; 50°05'58,02" N (punkt nr 6)
- naroże NW 18°34'18,17" E; 50°06'06,48" N (punkt nr 7)

Współrzędne geograficzne **jazu:**

18°34'25,48"E; 50°06'10,89" N (punkt nr 1)

Współrzędne geograficzne **kanalu ulgi:**

wlot z rzeki Rudy do kanału ulgi 18°34'41,05" E; 50°06'01,81" N (punkt nr 11)
wylot kanału ulgi do Potoku Boguszowickiego 18°34'43,03" E; 50°06'04,95" N (punkt nr 12)

Współrzędne geograficzne **kładki z kratą:** 18°34'40,38" E; 50°06'01,89" N (punkt nr 10)

Współrzędne geograficzne **zastawki:**

18°34'39,87" E; 50°06'02,22" N (punkt nr 9)

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA

Damian Mrowiec