

Rybnik, dnia 01.08.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Teresę Szendół, w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN500 relacji Czuchów-Knurów na wodociąg PE Dz560 na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic”, na:

Wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego poniżej mostu w ciągu ul. Cmentarnej, na działce Nr 532/30 w Czuchowie stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na działkach Nr 439/30, Nr 454/103, Nr 436/97, Nr 437/97 w Czuchowie, stanowiących własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w szczególności na:

a) budowę wylotu brzegowego „W” kolektora o średnicy $\varnothing$ 315 mm w prawej skarpie rzeki Bierawki w km 42+721, o rzędnej wylotu rury 232,50 m n.p.m, za pomocą elementu prefabrykowanego wg katalogu KPED, zakończonego skarpowymi korytkami ściekowymi typu trapezowego o wymiarach 50x50/38x20/15,

- współrzędne geograficzne wylotu kolektora $\varnothing$ 315 mm : 50° 10' 6.6" N 18° 39' 9.5"E
- współrzędne geograficzne wylotu korytek ściekowych do rzeki: 50° 10' 6.6" N 18° 39' 9.3 "E

b) umocnienie skarpy rzeki Bierawki w pobliżu wylotu „W”, w szczególności:

umocnienie skarpy - płytami ażurowymi typu C-100, zakotwionymi za pomocą szpilek stalowych o długości 1,5 m, na odcinku o długości 4,2 m powyżej wylotu ostatniego korytka do rzeki i 1,8 m poniżej wylotu ostatniego korytka do rzeki, do wysokości skarpy 4,2 m;

umocnienie skarpy po obu stronach wylotu ostatniego korytka do rzeki koszem siatkowo-kamiennym o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,3 (L x S x h), zakotwionego szpilkami o długości 1,5 m, dowiązanego do istniejących gabionów drutem wiązałkowym;

umocnienie stopy skarpy po obu stronach ostatniego korytka palami dębowymi o długości 1,5 m, na odcinku o długości 1,0 m powyżej i 1,0 m poniżej wylotu ostatniego korytka do rzeki ,

Szczególne korzystanie z wód: odprowadzanie wód z odwodnienia wodociągu rzeki Bierawki poprzez wylot „W” w sytuacjach awaryjnych, w ilości:

- maksymalny roczny $Q_{\max r} = 280\text{m}^3/\text{rok}$
- średni dobowy $Q_{\text{sr d}} = 0,77\text{m}^3/\text{dobę}$
- maksymalny godzinowy $Q_{\max h} = 43,6\text{m}^3/\text{godzinę}$

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTA
Damian Pirowiec