

Rybnik, dnia 20.10.2016 r.

OŚ.6341.36.2016

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Renke z firmy Bauren Renke Piotr z siedzibą ul. Świerkłańska 12, 44-200 Rybnik, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.319.2016 z dnia 12.05.2016 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z nowej kanalizacji deszczowej zbierającej wody z dróg bocznych do ul. Bratków w Rybniku (dzielnica Orzepowice), w ilości całkowitej $Q_{\max h} = 90,9 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr dob}} = 19,18 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max \text{ rok}} = 4908,61 \text{ m}^3/\text{rok}$, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego $150 \text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{ha}$, dla prawdopodobieństwa $p=20\%$, $c=5$ i czasu trwania deszczu 15 min, z powierzchni całkowitej z kostki brukowej $F = 0,5712 \text{ ha}$, do zbiornika Orzepowice będącego częścią Zalewu Rybnickiego, położonego od południowej strony ul. Rudzkiej, za pomocą wylotu WL1 o średnicy DN500 mm,
2. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
 - 2.1. wylotu WL1 kolektora żelbetowego DN500 mm, w postaci żelbetowej konstrukcji monolitycznej na chudym betonie, zakończonego otwartym korytem ściekowym posadowionym ze spadkiem 1% na długości 13 m i 8% na długości 3,6 m, położonego na działce Nr 1065/70 w Rybniku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym EDF Polska S.A.,

Współrzędne geograficzne wylotu WL1: N 50° 07' 15.0630" E 18° 30' 38.5408"

2.2. umocnienie skarp wokół wylotu WL1 na odcinku o długości 4,0 m przed wylotem WL1 oraz na długości 4,0 m za wylotem WL1, na działkach Nr 293/75 oraz Nr 1065/70 w Rybniku, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym EDF Polska S.A., za pomocą płyt ażurowych 40x60x10 cm, na wyrównanym i zagęszczonym podłożu, mocowanych palikami z zaklinowaniem spoin między płytami oraz wypełnieniu otworów zaprawą cementową.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w w/w sprawie, w pok. nr 221 Starostwa Powiatowego w Rybniku, w terminie do dnia 04.11.2016 r.

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Katarzyna Kozakiewicz