

Rybnik, dnia 25.10.2016 r.

OŚ.6341.21.2016

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Alicji Buchcik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Buchcik Alicja EKO-AGB Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Szyb Zachodni 8, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Konrada Sitek z firmy GGS PROJEKT Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp z o.o.z siedzibą ul. Narutowicza 3/5, 41- 503 Chorzów na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie podczyszczonych separatorze koalescencyjnym wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenów utwardzonych projektowanej stacji paliw płynnych, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, z powierzchni całkowitej  $F = 0,2236$  ha (w szczególności: powierzchnia dachów  $F_1 = 0,0466$  ha; powierzchnia tacy szczelnej  $F_2 = 0,012$  ha; powierzchnia szerszeń dróg i parkingów  $F_3 = 0,165$  ha), w ilości całkowitej  $Q_{\max h} = 25,65$  m<sup>3</sup>/h,  $Q_{\text{sr dob}} = 3,65$  m<sup>3</sup>/d,  $Q_{\max \text{rok}} = 1331,9$  m<sup>3</sup>/rok, za pomocą wylotu Wd do wód płynących w rzece Bierawce, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 150 dm<sup>3</sup>/s\*ha, dla prawdopodobieństwa  $p=50\%$ ,  $c=2$  i czasu trwania 15 min.
2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu Wd kanalizacji deszczowej z rur betonowych WIPRO DN300 mm, zakończonego dukiem żelbetowym, uformowanym z trzech ścianek przecinających się pod kątem 90° i 105° (na kształt litery U) i wybetonowego dna, w skarpie rzeki Bierawki w km 44+710, skierowanego pod kątem 60° do osi rzeki, położonego na działce Nr 3371/206 w Leszczynach, stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z umocnieniem dna i skarpy rzeki na odcinku 10,0 m powyżej i 10,0 m poniżej wylotu Wd (narzutem kamiennym w dnie i materacami siatkowo-kamiennymi na skarpie pasem o szerokości 4,0 m).

współrzędne geograficzne wylotu Wd: N 50° 09' 11,5", E 18° 39' 51,0"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

KIEROWNIK  
Referatu Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa  
*K. Kozakiewicz*  
mgr inż. Katarzyna Kozakiewicz