

Rybnik, dnia 27.06.2017 r.

OS.6341.31.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki ELASTOMERY AIB Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą ul. Przemysłowa 22, 44-190 Knurów, reprezentowanej przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych, wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem i biurowca wraz z infrastrukturą, komunikacją i parkingiem, zlokalizowanego na działkach Nr 4948/412 i 4949/412 (obręb 4 Leszczyny) przy ul. Polnej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, z powierzchni całkowitej $F=2,0$ ha (w szczególności z powierzchni terenów utwardzonych $F=0,6645$ ha, powierzchni dachów $F=0,7410$ ha, powierzchni terenów zielonych $F=0,5945$ ha (powierzchni całkowitej zredukowanej $F_{zr}=0,73$ ha), w ilości całkowitej $Q_{max\ h}=270,0$ m³/h, $Q_{sr\ dob}=200,0$ m³/d, $Q_{max\ rok}=12\ 200,0$ m³/rok, za pomocą wylotu W, do wód płynących w kanale zwanym potokiem Leszczyńskim (szerokość dna 1,5 m), stanowiącym dopływ rzeki Bierawki, przyjmując natężenie deszczu 60 dm³/s*ha, dla prawdopodobieństwa $p=20\%$, $c=5$ i czasu trwania 60 min.
2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu W kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenów hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem i biurowca wraz z infrastrukturą, komunikacją i parkingiem, zlokalizowanych przy ul. Polnej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, z rur PVC-U o średnicy Ø 250 mm zakończonego monolitycznym, prefabrykowanym wylotem betonowym zabezpieczonym klapą zwrotną PEHD, zlokalizowanego w skarpie kanału zwanego potokiem Leszczyńskim (szerokość dna 1,5 m), na działkach Nr 1731/444 i Nr 3941/447 (obręb 4 Leszczyny), stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Leszczyńskiego na odcinku 2,5 m powyżej i 3,5 m poniżej wylotu W.

współrzędne geograficzne wylotu W: N 50° 08' 28", E 18° 38' 27"

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, w **terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

STAROSTWO POWIATOWE
Rybnik, ul. 3 Maja 31
Kancelaria Starosty Powiatowego
[Podpis]
mgr inż. Henryk Kozłowski