

Rybnik, dnia 18.07.2017 r.

OŚ.6341.34.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. potoku Jordanek (administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach), przez zarurowanie jego odcinka biegnącego wzdłuż południowej granicy działki Nr 398/103 (obręb Dębieńsko) przy ul. Strzelczyka (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), stanowiącej własność inwestora, od istniejącego betonowego wylotu przepustu pod ul. Borową o średnicy $\varnothing$ 500 mm w kierunku zachodnim, na łącznej długości $L=75,0$ m, w celu zapewnienia dojazdu oraz właściwego zagospodarowania działki przeznaczonej na cele rekreacyjne. W szczególności przebudowa rowu polegać będzie na:

1. wykonaniu studzienki rewizyjno-wpustowej S1 z kręgów betonowych o średnicy $\varnothing$ 1000 mm, na wylocie przepustu o średnicy $\varnothing$ 500 mm biegnącego pod drogą gminną tj. ul. Borową (położoną na działce Nr 130 obręb Dębieńsko, stanowiącą własność Skarbu Państwa), wraz z ujęciem wylotów istniejących drenaży i odwodnień, przykrytą włazem z wbudowaną kratką żeliwną, w celu prawidłowego zbierania wody z okolicznego terenu,
2. zarurowaniu pierwszego odcinka potoku Jordanek przez dołączenie do studzienki rewizyjno-wpustowej S1, rury betonowej o średnicy wewnętrznej $\varnothing$ 700 mm, ułożonej w śladzie istniejącego rowu, ze spadkiem min. 1,0 %,
3. wykonaniu studzienki rewizyjno-wpustowej S2 z kręgów betonowych o średnicy $\varnothing$ 1000 mm wraz z ujęciem wylotów istniejących drenaży, przykrytą włazem betonowym z wbudowaną kratką żeliwną, w celu prawidłowego zbierania wody z okolicznego terenu oraz w celu okresowej kontroli drożności zarurowanego odcinka,
4. zarurowaniu drugiego odcinka potoku Jordanek, przez dołączenie do studzienki rewizyjno-wpustowej S2, rury betonowej o średnicy wewnętrznej $\varnothing$ 700 mm, ułożonej w śladzie istniejącego rowu, ze spadkiem min. 1,0 %, zakończonego wylotem do studzienki rewizyjno-wpustowej S3,
5. wykonaniu studzienki rewizyjno-wpustowej S3 z kręgów betonowych o średnicy $\varnothing$ 1000 mm, na wlocie do przepustu pod drogą dojazdową (położoną na działce Nr 397/102 obręb Dębieńsko, stanowiącą własność osoby fizycznej) wraz z ujęciem wylotów istniejących drenaży, przykrytą włazem betonowym z wbudowaną kratką żeliwną, w celu prawidłowego zbierania wody z okolicznego terenu oraz w celu okresowej kontroli drożności zarurowanego odcinka,

Współrzędne geograficzne:

-początek zarurowanego odcinka: N 50° 09' 49,44" E 18° 44' 7,3"
X:255201,50 Y: 481104,28

-koniec zarurowanego odcinka: N 50° 09' 49,48" E 18° 44' 4,6"
X:255202,82 Y: 481050,70

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Krzysztof Kozłowski
Podpis: Krzysztof Kozłowski
Podpis: Krzysztof Kozłowski
mgr inż. Krzysztof Kozłowski