


SŁUP PARKOWY ALUMINIOWY O WYS. 4m
Z OPRAWĄ PARKOWĄ LEDOWĄ O MOCY 48W
KABLE PROJEKTOWANE – YKYzo 5x4
U=400/230V

UWAGI

W WYKOPIE UŁOŻYĆ BEDNARKĘ Fe/Zn 30x4

OPORNOŚĆ UZIEMIENIA $R < 10\Omega$

LOKALIZACJA SŁUPÓW WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA



Projekt remontu pokrycia dachu budynku byłego dworca PKP w Suminie
wraz z oświetleniem zewnętrznym
na działce położonej w Suminie przy ul. Dworcowej

LOKAL. INWESTYCJI: Sumina, ul. Dworcowa, działka nr 153/16
INWESTOR: Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

**SCHEMAT
OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO**

opracowanie projektowe

Data: 10 marzec 2018r.

Projektował:

inz. Tadeusz Jaskiewicz
upr. nr 79/77/Op

Podpis

inz. Krzysztof Linek
upr. nr SLK/0325/PWOK/03

INFO - PROJEKT

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Ofiar Oświęcimskich 63
47-440 Górki Śląskie
tel. 324187324; 604149000
e-mail: 604149000@eranet.pl

Podziałka:

—

Nr rysunku

E-3