

Rybnik 09.11.2018r.

Dotyczy: **Postępowania przetargowego - znak: OR.272.10.2018**
dotyczącego zadania inwestycyjnego p.n.: "remont pokrycia dachu byłego dworca
PKP w Suminie wraz z oświetleniem zewnętrznym na działce położonej w Suminie
przy ul. Dworcowej".

Udzielam odpowiedzi na pytania do przetargu:

Pytanie nr 1.

1) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź do pytania nr 1.

Realizowana inwestycja dotyczy montażu 2 Słupów dekoracyjnych z oprawami do oświetlenia dekoracyjnego, służącego wyłącznie podkreśleniu estetyki budynku. Projektowane oświetlenie nie dotyczy dróg, dlatego nie są wymagane oprawy zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6.

Pytanie nr 2.

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie??.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź do pytania nr 2.

W dokumentacji projektowej w opracowaniu pod nazwą: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w dziale SST-B-04 w pkt 10 (str. 41), stanowiącej integralny załącznik do SIWZ, podane zostały obowiązujące Normy i opisy dotyczące zastosowanych w dokumentacji materiałów. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną dla pytania nr 1, projektowane oświetlenie nie dotyczy dróg, dlatego nie ma obowiązku przyjmowania opraw drogowych dla zapewniania bezpieczeństwa osobom i innym uczestnikom ruchu poruszającym się po drogach.

Pytanie nr 3.

3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź do pytania nr 3.

W dokumentacji projektowej w opracowaniu pod nazwą: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w dziale SST-B-04 w pkt 10 (str. 41), stanowiącej integralny załącznik do SIWZ, uwzględnione zostały wskazane Normy dotyczące użytkowników i wymogów bezpieczeństwa użytkowania.

Pytanie nr 4.

4) Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spełniać wszystkie niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź do pytania nr 4.

W dokumentacji projektowej na rysunku nr E1 podano opis ogólny lampy i uchwyty mocowań jako: "Projektowany słup parkowy żeliwny typu Retro 4m z oprawą LED 48W, 6400LM, 4000K, świecącą w dół" nie wskazując konkretnego producenta. Ponadto, w dokumentacji projektowej w opracowaniu pod nazwą: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w dziale ST-O w pkt 10 (str. 16), stanowiącej integralny załącznik do SIWZ, zawarto uwagę, iż jeśli w dokumentacji projektowej podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

STAROSTA

Damian Mrowiec