




GL.ZUZ.1.4210.79.2022.MS
RKW-2022-4283

Gliwice, 4 maja 2022 r.

Adresaci wg
rozdzielnika



Dotyczy: prośba o podanie do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836) w załączeniu przesyłam decyzję znak: GL.ZUZ.1.4210.79.2022.MS z dnia 4 maja 2022 r., udzielającą na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającej przez Pełnomocnika, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki i odbudowy urządzeń wodnych – rowów w zakresie budowy gazociągu DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem oraz budowy/przebudowy urządzeń wodnych, poprzez wykonanie brodów i przepustu na rowach w zakresie drogi montażowej na czas realizacji robót budowlanych (dot. rowów w km gazociągu DN700 MOP 8.4MPa:

- Dopływ spod Raszczyca (Hylinka), rów w km ~17+232 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna), rów w km ~25+434 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~33+668 gazociągu, m. Rybnik;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~36+392 gazociągu, m. Rybnik;
- Dopływ spod Ochojca (Grabownia), rów w km ~38+605 gazociągu, m. Rybnik),

w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”,

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia).

DYREKTOR

Marcin Nowak

Załącznik:

1. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak: GL.ZUZ.1.4210.79.2022.MS z dnia 4 maja 2022 r.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Lyski
44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a
2. Urząd Miasta w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
3. Starostwo Powiatowe w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
4. Dział ZUZ a/a.



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI
W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.79.2022.MS
RKW-2022-4281

Gliwice, 4 maja 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 401, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu: 17.02.2022 r.), uzupełnionego przy pismach z dnia 7 marca 2022 r., 22 marca 2022 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającej przez Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Okaj, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki i odbudowy urządzeń wodnych – rowów w zakresie budowy gazociągu DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem oraz budowy/przebudowy urządzeń wodnych, poprzez wykonanie brodów i przepustu na rowach w zakresie drogi montażowej na czas realizacji robót budowlanych (dot. rowów w km gazociągu DN700 MOP 8.4MPa:

- Dopływ spod Raszczy (Hylinka), rów w km ~17+232 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna), rów w km ~25+434 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~33+668 gazociągu, m. Rybnik;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~36+392 gazociągu, m. Rybnik;
- Dopływ spod Ochojca (Grabownia), rów w km ~38+605 gazociągu, m. Rybnik);

w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

I. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie rozbiórki i odbudowy urządzeń wodnych – rowów w zakresie budowy gazociągu DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem, zgodnie z poniższymi założeniami;

• **Warunki wykonania przekroczenia rowu:**

- **przekroczenie gazociągiem;**

Przyjęto ułożenie pod dnem rowu gazociągu zaprojektowanego z rur stalowych z izolacją zewnętrzną o średnicy nominalnej DN700, średnicy zewnętrznej DZ711 i grubości ścianek 17,5 mm, metodą wykopową z zachowaniem wymaganej minimalnej odległości 1,0 m pomiędzy dnem rowu a zewnętrzną ścianką gazociągu. W celu zabezpieczenia gazociągu w odległości 0,5 m nad górną powierzchnią jego ścianki przewidziano płytę betonową typu JOMB o parametrach 100x75x12,5 cm.

Prace należy prowadzić w okresie bezdeszczowym, przy niskich stanach wody w rowach, w możliwie najkrótszym czasie wykonania danego przekroczenia.

W przypadku przekroczenia rowu, w którym występuje woda, należy na czas prowadzenia robót zapewnić by-pass napływającej wody. W tym celu na skrajach pasa budowlano-montażowego zostaną zabudowane studnie: zbiorcza oraz zrzutowa, które umożliwią przepompowywanie wody rowu na czas wykonywania robót. Tymczasowo rów zostanie przełożony do rury przewodowej o średnicy uzależnionej od aktualnego stanu wody w rowie. Skarpy rowów w obrębie pasa budowlano-montażowego zostaną zmodyfikowane dla potrzeb realizacji tzn.: w części, w której będzie realizowany wykop otwarty, skarpy zostaną czasowo zlikwidowane, a poza wykopem zostaną czasowo dostosowane dla potrzeb poruszania się sprzętu budowlanego w ich poprzek.

Rowy Dopływ spod Raszczyc (Hylinka), Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna), Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) zostaną przywrócone do stanu pierwotnego na całej szerokości pasa budowlano-montażowego. Rów Dopływ spod Ochojca (Grabownia) zgodnie z warunkami Zarządcy – należy wykop po ułożeniu gazociągu zasypywać warstwami o miąższości 0,5 m i każdorazowo wykonywać zagęszczenie warstwy. Do zasypywania ostatniej (wierzchniej) warstwy użyć materiału gliniastego. Natomiast koronę rowu i skarpy po odtworzeniu obsiać mieszaną traw, po wykonaniu dodatkowych umocnień skarp i dna rowu na długości min. 6,0 m od osi gazociągu w górę i dół rowu.

Rowy w stanie istniejącym są nieumocnione, posiadają różne parametry geometryczne.

Lp.	Nazwa rowu / km rowu / Oznaczenie	Sposób przekroczenia	Rura osłonowa [m]	Kąt skrzyżowania [°]	Min. zagłębienie pod dnem rowu [m]
1.	Dopływ spod Raszczyc (Hylinka) / km (brak danych) / R.C5	Metoda wykopowa	nie	61	1,0
2.	Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna) / km (brak danych) / R.C7	Metoda wykopowa	nie	74	1,0
3.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C9	Metoda wykopowa	nie	58	1,0
4.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C10	Metoda wykopowa	nie	68	1,0
5.	Dopływ spod Ochojca (Grabownia) / km (brak danych) / R.C11	Metoda wykopowa	nie	62	1,5

o **przekroczenie światłowodem;**

Przyjęto ułożenie pod dnem rowu linii światłowodowej zaprojektowanej jako rurociąg kablowy złożony z dwóch rur RHDPE Ø40x3,7 ułożonych w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi gazociągu DN700 MOP 8.4MPa. Rurociąg prowadzony będzie we wspólnym wykopie z gazociągami na głębokości posadowienia minimum 1,0 m. Światłowód zabezpieczony zostanie rurą osłonową Ø110.

Lp.	Nazwa rowu / km rowu / Oznaczenie	Sposób przekroczenia	Rura osłonowa [m]	Kąt skrzyżowania [°]	Min. zagłębienie pod dnem rowu [m]
1.	Dopływ spod Raszczyc (Hylinka) / km (brak danych) / R.C5	Metoda wykopowa	RO Ø110x6.3 L= 12,8m	61	min. 1,0
2.	Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna) / km (brak danych) / R.C7	Metoda wykopowa	RO Ø110x6.3 L= 9,7m	ok. 74	min. 1,00

3.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C9	Metoda wykopowa	RO ϕ 110x6.3 L= 4,6m	ok. 58	min. 1,00
4.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C10	Metoda wykopowa	RO ϕ 110x6.3 L= 17.1m	ok. 68	min. 1,00
5.	Dopływ spod Ochojca (Grabownia) / km (brak danych) / R.C11	Metoda wykopowa	RO ϕ 110x6.3 L= 9.0m	ok. 62	min. 1,50

• **Lokalizacja przekroczeń rowów:**

- **przekroczenie gazociągiem i światłowodem;**

Lp.	Nazwa rowu / km rowu / Oznaczenie	Numer działki	początek (1)/ koniec (2) przekroczenia	Współrzędne (PL-ETRF2000) Gazociąg (G)	Współrzędne (PL-ETRF2000) Światłowód (S)
1.	Dopływ spod Raszczyca (Hylinka) / km (brak danych) / R.C5	225, 206, obręb 0010 Żytina; 377/9, obręb 0007 Raszczyce;	początek	X= 5553479.99 Y= 6523483.26	X= 5553480.57 Y= 6523484.69
			koniec	X= 5553478.71	X= 5553479.29
				Y= 6523484.85	Y= 6523486.29
2.	Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna) / km (brak danych) / R.C7	172, obręb 0008 Sumina	początek	X= 5555973.21 Y= 6529527.14	X= 5555973.52 Y= 6529525.77
			koniec	X= 5555977.63	X= 5555977.93
				Y= 6529526.91	Y= 6529525.55
3.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C9	630/119, obręb 0113 Stodoły	początek	X= 5559138.87 Y= 6534925.03	X= 5559139.92 Y= 6534923.84
			koniec	X= 5559139.10	X= 5559140.16
				Y= 6534925.82	Y= 6534924.63
4.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C10	54, obręb 0020 Ochojec	początek	X= 5558877.79 Y= 6537200.47	X= 5558877.01 Y= 6537202.10
			koniec	X= 5558872.50	X= 5558872.30
				Y= 6537201.99	Y= 6537203.46
5.	Dopływ spod Ochojca (Grabownia) / km (brak danych) / R.C11	538, 107/6, obręb 0020 Ochojec	początek	X= 5557888.32 Y= 6538482.15	X= 5557889.70 Y= 6538482.84
			koniec	X= 5557888.48	X= 5557889.85
				Y= 6538487.09	Y= 6538487.87

2. Budowy/przebudowy urządzeń wodnych, w zakresie drogi montażowej na czas realizacji robót budowlanych, tj.:

• **Wykonanie na rowach:**

- **brodów;**

Projektowane tymczasowe przekroczenia drogą montażową/technologiczną koryt rowów przewiduje się poprzez wykonanie brodów. W związku z powyższym w pasie szerokości ok. 4 m należy zapewnić przejazd przez rów. Bród wykonać zgodnie z normą PN-B-12090. Przewiduje się na warstwie kruszywa naturalnego lub sztucznego o miąższości 15-20 cm ułożyć prefabrykowane płyty żelbetowe o wymiarach dostosowanych do szerokości rowu. Nachylenie wjazdu-wyjazdu 1:8 do 1:12, nachylenie skarp 1:n zgodnie ze stanem faktycznym, w zależności od rodzaju gruntu.

Po zakończeniu robót budowlanych dla gazociągu DN700 i światłowodu brody zostaną zlikwidowane a koryta rowów doprowadzone do stanów pierwotnego, przed przebudową.

- **przepustu;**

Przepust tymczasowy PLs-1 dla odcinka drogi leśnej - Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna) zostanie wykonany z rur żelbetowych kielichowych WIPRO z uszczelką. Rura o średnicy DN1000 posadowiona będzie na ławie z tłuczniem zagęszczonej mechanicznie wraz z podbiciem „pach”. Ścianki czołowe należy wykonać z bloczków betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej. Wloty i wyloty rur należy posadowić na rzędnych

projektowych zapewniając minimalny spadek 0,5%. Stanowisko górne i dolne należy ukształtować zgodnie z terenem istniejącym i umocnić narzutem kamiennym.

Lp.	Nazwa rowu / km rowu / Oznaczenie	Sposób przekroczenia	Szerokość [m]	Długość [m]
1.	Dopływ spod Raszczyca (Hylinka) / km (brak danych) / R.C5	Bród	~4,0m	10,0 m
2.	Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna) / km (brak danych) / R.C7	Tymczasowy Przepust DN1000 PLs-1, L=5,42	~3,5m	23,0 m
3.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C9	Bród	~4,0m	3,0 m
4.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C10	Bród	~4,0m	39,0 m
5.	Dopływ spod Ochojca (Grabownia) / km (brak danych) / R.C11	Bród	~4,0m	57,0 m

• **Lokalizacja:**

○ **brody i przepust na rowach:**

Lp.	Nazwa rowu / km rowu / Oznaczenie	Numer działki	Współrzędne (PL-ETRF2000) środku brodu (B) / przepustu tymczasowego (PT)
1.	Dopływ spod Raszczyca (Hylinka) / km (brak danych) / R.C5	206, 225, obręb 0010 Żytna; 377/9, obręb 0007 Raszczyce;	X= 5553475.33
			Y= 6523474.08
2.	Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna) / km (brak danych) / R.C7	172, obręb 0008 Sumina	X= 5555977.70
			Y= 6529517.40
3.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C9	630/119, obręb 0113 Stodoły	X= 5559145.56
			Y= 6534914.23
4.	Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca) / km (brak danych) / R.C10	54, obręb 0020 Ochojec	X=5558871.33
			Y=6537192.47
5.	Dopływ spod Ochojca (Grabownia) / km (brak danych) / R.C11	538,107/6, obręb 0020 Ochojec	X=5557898.10
			Y=6538489.70

Celem wnioskowanych prac jest:

- wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi m.in. linią światłowodową pod rowami metodą wykopu otwartego oraz ich odbudowa po zakończeniu robót.
- zapewnienie komunikacji technologicznej poprzez drogę montażową (tymczasową) na czas prowadzenia robót budowlanych przez urządzenia wodne (rowy) oraz zapewnienie możliwości przejazdu metodą w bród pojazdom budowy, a także ich odbudowa po zakończeniu robót.

- II. Ustalić uprawnionemu wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:
1. Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz zgodności realizacji wszelkich robót z dokumentacją projektową;
 2. Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone, dotyczy to szczególnie pracy sprzętu ciężkiego;
 3. Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót w stosunku do urządzeń wodnych, w szczególności w przypadku wystąpienia ich awarii, celem prawidłowego przepływu wód;
 4. Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonywanymi robotami;
 5. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich;
 6. Po zakończeniu prac, teren należy uporządkować.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji – operatu wodnoprawnego, opracowanego na potrzeby inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” – TOM X (Odcinek L1 – SNO Stańkowice – ZZU Ochojec), przez zespół projektowy w składzie: Pan Grzegorz Okaj, Pan Ryszard Mazur, Pan Bartłomiej Wojtysiak, Pani Gabriela Dobrowolska, Pan Arkadiusz Klusik, w marcu 2022 r.
- IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie/przebudowę/rozbiorke/odbudowę urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy w związku art. 17 ust. 1 pkt 4 - Prawo wodnego.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzeń wodnych zgłasza posiadane urządzenia wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń. W przypadku urządzeń istniejących, niezgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu: 17.02.2022 r.), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działający przez Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Okaj, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie rozbiorke i odbudowy urządzeń wodnych – rowów w zakresie budowy gazociągu DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem oraz budowy/przebudowy urządzeń wodnych, poprzez wykonanie brodów i przepustu na rowach w zakresie drogi montażowej na czas realizacji robót budowlanych (dot. rowów w km gazociągu DN700 MOP 8.4MPa:

- Dopływ spod Raszczyk (Hylinka), rów w km ~17+232 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna), rów w km ~25+434 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~33+668 gazociągu, m. Rybnik;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~36+392 gazociągu, m. Rybnik;

– Dopływ spod Ochojca (Grabownia), rów w km ~38+605 gazociągu, m. Rybnik),
w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz -
Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno -
Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Pismami z dnia 21 lutego 2022 r., 11 marca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Ostateczne wniosku wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie z dnia 22 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym także kanały i rowy (lit. a). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (...).

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały. Natomiast, zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836) jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących wydania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne w związku z art. 18 ust. 2b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się Wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Pismem z dnia 29 marca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki i odbudowy urządzeń wodnych – rowów w zakresie budowy gazociągu DN700 MOP 8.4MPa wraz ze światłowodem oraz

budowy/przebudowy urządzeń wodnych, poprzez wykonanie brodów i przepustu na rowach w zakresie drogi montażowej na czas realizacji robót budowlanych (dot. rowów w km gazociągu DN700 MOP 8.4MPa:

- Dopływ spod Raszczyc (Hylinka), rów w km ~17+232 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ spod Górek Śląskich (Kalna), rów w km ~25+434 gazociągu, gm. Lyski;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~33+668 gazociągu, m. Rybnik;
- Dopływ w Paproci (Dopływ z Bugłowca), rów w km ~36+392 gazociągu, m. Rybnik;
- Dopływ spod Ochojca (Grabownia), rów w km ~38+605 gazociągu, m. Rybnik),

w ramach inwestycji: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nastąpiło w formie publicznego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Gminy Lyski, Urzędu Miasta Rybnik, Starostwa Powiatowego w Rybniku, jak również umieszczenie na stronach BIP.

Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyższego uprawnienia nie skorzystała żadna ze stron.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem wnioskowanych prac jest:

- wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi m.in. linią światłowodową pod rowami metodą wykopu otwartego oraz ich odbudowa po zakończeniu robót.
- zapewnienie komunikacji technologicznej poprzez drogę montażową (tymczasową) na czas prowadzenia robót budowlanych przez urządzenia wodne (rowy) oraz zapewnienie możliwości przejazdu metodą w bród pojazdom budowy, a także ich odbudowa po zakończeniu robót.

Nie bada się planowanej inwestycji pod kątem zgodności z zapisami ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni: jednolitych części wód wskazanych w poniższych tabelach:

Ip.	Kod JCWP	Nazwa
1	PLRW60002311549	Łęgoń
2	PLRW600061156899	Sumina od Dopływu w Suminie do ujścia
3	PLRW60001911569	Ruda od zbiornika Rybnik do ujścia
4	PLRW6000611565369	Dopływ spod Ochojca

lp.	Kod JCWPd
1	PLGW6000142
2	PLGW6000144

Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” została wydana, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, decyzja znak: WOOS.420.29.2020.JKS.59 z dnia 25 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja w zakresie wniosku przebiega przez następujące formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzone bądź ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

- park krajobrazowy - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich;
- korytarze ekologiczne - Lasy Raciborskie, Lasy Raciborskie - Lasy Pszczyńskie.

Prace ujęte w zakresie niniejszej decyzji wodnoprawnej należy prowadzić zgodnie z warunkami wskazanymi w ww. decyzji znak: WOOS.420.29.2020.JKS.59 z dnia 25 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowany zakres nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 pkt 1-6 oraz pkt 8 ustawy - Prawo wodne). Tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład nie rozpoczął wykonywania (w tym rozbiórki/przebudowy/odbudowy) urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia – informacja ta została zamieszczona w punkcie VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, niezgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 237,87 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 932). W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniu 3 lutego 2022 r. oraz 28 lutego 2022 r., uiszczył opłatę w łącznej wysokości 237,87 zł (dwieście trzydzieści siedem złotych i 87/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

DYREKTOR

Marcin Nowak



Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Okaj,
na adres:
Pan Grzegorz Okaj
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
+ załącznik: dokumentacja (1 egz. operatu wodnoprawnego)
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego oraz art. 18 ust. 2a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
3. Dział ZUZ a/a

Do wiadomości:

Dział ZZI w/m

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

