



GL.ZUZ.1.4210.130.2021.AD

Gliwice, 20 czerwca 2022 r.

RKW-2022-5674

Adresaci
wg rozdzielnika

dot.: prośby o podanie do publicznej wiadomości*

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), w załączeniu przesyłam decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.130.2022.AD z dnia 20 czerwca 2022 r., udzielającą pozwoleń wodnoprawnych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającego przez Pełnomocnika – osobę fizyczną, w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”, na:

1) Wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

a) tymczasowych ujęć, służących do poboru wód powierzchniowych z rzeki/cieku:

- Odra w km ~ 55+080,
- Sumina w km ~ 14+050,
- Ruda w km ~ 23+400,

b) tymczasowych urządzeń wodnych, służących do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód, tj. do rzeki/cieku:

- Odra w km ~ 55+080,
- Sumina w km ~ 14+050,
- Ruda w km ~ 23+400,

zgodnie z poniższymi założeniami:

– Lokalizacja urządzeń wodnych służących do poboru wód i rzutu ścieków:

Nazwa cieku / km cieku / oznaczenie	Nr działki	Powiat / Gmina / obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000
Odra w km ~ 55+080 / (oznaczenie odcinka – C1)	40/6	Raciborski / Nędza / Łęg	X: 5553704.4084 Y: 6516538.9997
Sumina w km ~ 14+050 / (oznaczenie odcinka – C6)	179	Rybnicki / Lyski / Sumina	X: 5555001.6283 Y: 6529402.0993
Ruda w km ~ 23+400 / (oznaczenie odcinka – C8)	848/86	Rybnik / Rybnik / Stodoły	X: 5558798.4325 Y: 6534304.1160

2) usługi wodne, polegające na:

a) poborze wód powierzchniowych ww. projektowanymi tymczasowymi ujęciami wód z rzeki/cieku:

- Odra, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 16 455 m³,
- Sumina, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 2 125 m³,

- Ruda, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 7 680 m³,
- w tym:

Nazwa cieku / km cieku / oznaczenie	Dla celów technologicznych wierceń HDD/DP [m ³]	Płukanie gazociągu [m ³]	Próby hydrauliczne gazociągu [m ³]	Maksymalna łączna ilość pobranej wody [m ³]
Odra w km ~ 55+080 / odc. C1	2 805	3 650	10 000	16 455
Sumina w km ~ 14+050 / odc. C6	2 125	-	-	2 125
Ruda w km ~ 23+400 / odc. C8	-	1 370	6 310	7 680

- czas próby wytrzymałości – 2h;
- czas próby szczelności – 24h;

Ciek	Cel poboru	Zapotrzebowanie [m ³]	Przepływ nienaruszalny [m ³ /s]	Pobór wody				Szacowany czas poboru
				Q _{max} [m ³ /s]	Q _{max.h.} [m ³ /h]	Q _{śr.d.} [m ³ /d]	Q _{śr.r.} [m ³ /r]	
Odra	przewiert HDD	2 805	8,48	0,20	720	4 320	-	4 [h]
	próby hydrauliczne	13 650		0,33	1 188	7 000	-	12 [h]
Sumina	przewiert DP	2 125	0,11	0,028	100	600	-	4 [d]
Ruda	próby hydrauliczne	7 680	0,21	0,028	100	600	-	13 [d]

- b) wprowadzaniu ścieków przemysłowych poprzez ww. projektowane tymczasowe urządzenia wodne do rzeki/cieku:

- Odra, w łącznej maksymalnej ilości 16 455 m³,
- Sumina, w łącznej maksymalnej ilości 2 125 m³,
- Ruda, w łącznej maksymalnej ilości 7 680 m³,

- w tym:

Ciek	Cel poboru	Zapotrzebowanie [m ³]	Przepływ nienaruszalny [m ³ /s]	Pobór wody				Szacowany czas poboru
				Q _{max} [m ³ /s]	Q _{max.h.} [m ³ /h]	Q _{śr.d.} [m ³ /d]	Q _{dop.r.} [m ³ /r]	
Odra	przewiert HDD	2 805	8,48	0,20	720	4 320	2 805	4 [h]
	próby hydrauliczne	13 650		0,33	1 188	7 000	13 650	12 [h]
Sumina	przewiert DP	2 125	0,11	0,028	100	600	2 125	4 [d]
Ruda	próby hydrauliczne	7 680	0,21	0,028	100	600	7 680	13 [d]



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.130.2022.AD
RKW-2022-5673

Gliwice, 20 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 394 ust. 4 art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. d) i lit. f), art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 i ust. 3 pkt 5 w związku z art. 16 pkt 64, art. 389 pkt 2 w związku z art. 34, art. 400 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 8, ust. 9 i ust. 10, art. 401, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), art. 104 i art. 107 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 marca 2022 r. (wpływ do organu w dniu 22 marca 2022 r.), uzupełnionego w dniu 4 kwietnia 2022 r. (wpływ do organu w dniu 5 kwietnia 2022 r.) oraz zmienionego przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2022 r. (wpływ do organu w dniu 15 kwietnia 2022 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającego przez Pełnomocnika – Pana Grzegorza Okaj, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne – pobór wód powierzchniowych z rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy na potrzeby przeprowadzenia prób ciśnieniowych i przewiertów,
- usługi wodne – wprowadzenia ścieków przemysłowych po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych gazociągu do rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy,
- wykonanie urządzeń wodnych tj. tymczasowego ujęcia wody do poboru wody z rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy i urządzeń do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych w tej samej lokalizacji,
- szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych do wód, do urządzeń wodnych oraz do gruntu przez rozdeszczowanie,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka

- I. **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4,** otrzymuje pozwolenia wodnoprawne w ramach realizacji inwestycji pn. „*Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300*”, na:

1) Wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- a) tymczasowych ujęć, służących do poboru wód powierzchniowych z rzeki/cieku:
 - Odra w km ~ 55+080,
 - Sumina w km ~ 14+050,
 - Ruda w km ~ 23+400,
- b) tymczasowych urządzeń wodnych, służących do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód, tj. do rzeki/cieku:
 - Odra w km ~ 55+080,
 - Sumina w km ~ 14+050,
 - Ruda w km ~ 23+400,

zgodnie z poniższymi założeniami:

- Lokalizacja urządzeń wodnych służących do poboru wód i rzutu ścieków:

Nazwa cieku / km cieku / oznaczenie	Nr działki	Powiat / Gmina / obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000
Odra w km ~ 55+080 / (oznaczenie odcinka – C1)	40/6	Raciborski / Nędza / Łęg	X: 5553704.4084 Y: 6516538.9997
Sumina w km ~ 14+050 / (oznaczenie odcinka – C6)	179	Rybnicki / Lyski / Sumina	X: 5555001.6283 Y: 6529402.0993
Ruda w km ~ 23+400 / (oznaczenie odcinka – C8)	848/86	Rybnik / Rybnik / Stodoły	X: 5558798.4325 Y: 6534304.1160

- Warunki i sposób wykonania tymczasowych ujęć wody – stacji pompowych:
 - Etapy wykonania tymczasowych ujęć wody:
 - montaż stacji pompowej wykonanej na stalowym pontonie pływającym, zakotwiczonym do brzegu rzeki lub stacji pompowej zlokalizowanej przy brzegu rzeki,
 - montaż rurociągu przesyłowego giętkiego na złączach szybkosprawnych,
 - oznakowanie nawigacyjne, jeśli będzie konieczne.
 - Ponton zakotwiczony będzie do brzegu poprzez przymocowanie go do zlokalizowanej w linii brzegowej grodzicy stalowej lub rury stalowej wbitej w grunt;
 - Pobór wody będzie odbywał się za pomocą pompy ssąco-tłoczącej z napędem spalinowym oraz węża elastycznego z koszem ssawnym z przepływomierzem obrotowym służącym do pomiaru pobranej wody;
 - Przyjęto zestawy pompowe o wydajnościach w zakresie od ok. 100 m³/h do ok. 1200 m³/h, w zależności od rzeczywistych warunków hydrologicznych/hydraulicznych w rzekach;
 - Po operacji poboru oraz zrzutu zarówno zabita grodzica/rura stalowa, jak i ponton zostaną zdemontowane, a brzeg, dno cieku zostaną odbudowane do stanu pierwotnego.
- Warunki i sposób wykonania tymczasowych urządzeń wodnych, służących do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód:
 - Zrzut ścieków podczyszczonych po przeprowadzonych próbach ciśnieniowych i wykonanych przewiertach do rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy przewidziano poprzez rurociąg tłoczny przymocowany do pontonu, tratwy itp. metodą natryskową (rozdeszczowania). Taka metoda pozwoli uniknąć rozmywania dna cieku, naruszania brzegów, a jednocześnie zrzucana ciecz zostanie napowietrzona;
 - Ponton zakotwiczony będzie do brzegu poprzez przymocowanie go do zlokalizowanej w linii brzegowej grodzicy stalowej lub rury stalowej wbitej w grunt;
 - Jeśli Wykonawca będzie chciał zmienić technologię zrzutu, to dopuszcza się taką możliwość ale miejsce zrzutu należy zabezpieczyć przed rozmyciem poprzez ułożenie i zakotwienie płyt betonowych na długości 2,0 m powyżej i 5,0 m poniżej miejsca zrzutu. Zmiana technologii zrzutu nie może naruszać zapisów decyzji środowiskowej;
 - W przypadku wystąpienia osadów w wodzie po przeprowadzonych próbach zostaną one wyseparowane w osadnikach/separatorach zawieszin i wywiezione na miejsce składowania odpadów zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach; do sedimentacji osadów przewiduje się osadniki/separatory;
 - Po operacji poboru oraz zrzutu zarówno zabita grodzica/rura stalowa, jak i ponton zostaną zdemontowane, a brzeg, dno cieku zostaną odbudowane do stanu pierwotnego.

2) usługi wodne, polegające na:

- a) poborze wód powierzchniowych ww. projektowanymi tymczasowymi ujęciami wód z rzeki/cieku:
 - Odra, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 16 455 m³,
 - Sumina, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 2 125 m³,
 - Ruda, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 7 680 m³,

- w tym:

Nazwa cieku / km cieku / oznaczenie	Dla celów technologicznych wierceń HDD/DP [m ³]	Płukanie gazociągu [m ³]	Próby hydrauliczne gazociągu [m ³]	Maksymalna łączna ilość pobranej wody [m ³]
Odra w km ~ 55+080 / odc. C1	2 805	3 650	10 000	16 455
Sumina w km ~ 14+050 / odc. C6	2 125	-	-	2 125
Ruda w km ~ 23+400 / odc. C8	-	1 370	6 310	7 680

- czas próby wytrzymałości – 2h;
– czas próby szczelności – 24h;

Ciek	Cel poboru	Zapotrzebowanie [m ³]	Przepływ nienaruszalny [m ³ /s]	Pobór wody				Szacowany czas poboru
				Q _{max} [m ³ /s]	Q _{max.h.} [m ³ /h]	Q _{śr.d.} [m ³ /d]	Q _{śr.r.} [m ³ /r]	
Odra	przewiert HDD	2 805	8,48	0,20	720	4 320	-	4 [h]
	próby hydrauliczne	13 650		0,33	1 188	7 000	-	12 [h]
Sumina	przewiert DP	2 125	0,11	0,028	100	600	-	4 [d]
Ruda	próby hydrauliczne	7 680	0,21	0,028	100	600	-	13 [d]

- b) wprowadzaniu ścieków przemysłowych poprzez ww. projektowane tymczasowe urządzenia wodne do rzeki/cieku:

- Odra, w łącznej maksymalnej ilości 16 455 m³,
- Sumina, w łącznej maksymalnej ilości 2 125 m³,
- Ruda, w łącznej maksymalnej ilości 7 680 m³,

- w tym:

Ciek	Cel poboru	Zapotrzebowanie [m ³]	Przepływ nienaruszalny [m ³ /s]	Pobór wody				Szacowany czas poboru
				Q _{max} [m ³ /s]	Q _{max.h.} [m ³ /h]	Q _{śr.d.} [m ³ /d]	Q _{dop.r.} [m ³ /r]	
Odra	przewiert HDD	2 805	8,48	0,20	720	4 320	2 805	4 [h]
	próby hydrauliczne	13 650		0,33	1 188	7 000	13 650	12 [h]
Sumina	przewiert DP	2 125	0,11	0,028	100	600	2 125	4 [d]
Ruda	próby hydrauliczne	7 680	0,21	0,028	100	600	7 680	13 [d]

- Jakość ścieków podczyszczonych zrzucanych do odbiorników nie będzie gorsza od jakości wody pobranej. Jakość odprowadzonych ścieków przemysłowych po podczyszczeniu będzie określana laboratoryjnie;
- Zrzucone ścieki przemysłowe podczyszczone po próbach będą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);
- Do sedimentacji osadów przewiduje się osadniki/separatory;
- Zastosowanie osadników/separatorów ma na celu usunięcie z odprowadzanej cieczy nadmiarowej zawiesiny mineralnej (piasek, ziarna gleby), która może się pojawić w wyniku przedostania się do wnętrza gazociągu podczas prac spawalniczych ziemi z wykopów budowlanych;

- Wody wykorzystane do przeprowadzenia prób hydraulicznych wrócą do odbiorników, jako ścieki przemysłowe podczyszczone w osadnikach/separatorach w niezmienionym stanie oraz niezmienionym składzie;
- Odprowadzone ścieki nie będą zawierały substancji zanieczyszczających w tym substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

3) szczególne korzystanie z wód, obejmujące odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych do odbiorników (wód, urządzeń wodnych oraz do gruntu przez rozdeszczowanie), zlokalizowanych na dz. nr 205/197, 10, 441/195 obręb Miedonia, gmina Racibórz, 1836, 12, 1233/1, 428 obręb Markowice, gmina Racibórz, 1161, 997, 600, 573 obręb Babice, gmina Nędza, 225 obręb Żytina, gmina Lyski, 672 obręb Nowa Wieś, gmina Lyski, 707, 250, 246, 1455 obręb Lyski, gmina Lyski, 171 obręb Sumina, gmina Lyski, 164, 163, 162, 171 obręb Zwonowice, gmina Lyski, 283, 264, 257, 256 obręb Rudy, gmina Kuźnia Raciborska, 255/7, 255/2, 848/86, 860/91, 630/119, 251/1 obręb Stodoły, gmina Rybnik, 54, 77, 76, 75/1, 538 obręb Ochojec, gmina Rybnik, zgodnie z poniższymi założeniami:

- Lokalizacja zamierzeń:

Odbiornik / oznaczenie	Nr działki	Powiat / Gmina / obręb	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000
Odbiornik nr 1	205/197	Racibórz / Miedonia	X: 5552791.42 Y: 6515037.76
Odbiornik nr 2	10	Racibórz / Miedonia	X: 5553042.61 Y: 6515311.89
Odbiornik nr 3	441/195	Racibórz / Miedonia	X: 5553335.87 Y: 6515821.79
Odbiornik nr 4	1836	Racibórz / Markowice	X: 5553841.15 Y: 6517782.42
Odbiornik nr 5	12	Racibórz / Markowice	X: 5553765.75 Y: 6518543.97
Odbiornik nr 6	1233/1	Racibórz / Markowice	X: 5553849.77 Y: 6519377.47
Odbiornik nr 7	428	Racibórz / Markowice	X: 5553906.83 Y: 6519956.54
Odbiornik nr 8	1161	Nędza / Babice	X: 5554969.45 Y: 6520540.85
Odbiornik nr 9	997	Nędza / Babice	X: 5554928.91 Y: 6521056.81
Odbiornik nr 10	600	Nędza / Babice	X: 5554830.85 Y: 6521656.20
Odbiornik nr 11	573	Nędza / Babice	X: 5554902.60 Y: 6521936.56
Odbiornik nr 12	225	Lyski / Żytina	X: 5553481.65 Y: 6523488.88
Odbiornik nr 13	672	Lyski / Nowa Wieś	X: 5554081.45 Y: 6525265.06
Odbiornik nr 14	707	Lyski / Lyski	X: 5554439.56 Y: 6526880.75
Odbiornik nr 15	250	Lyski / Lyski	X: 5554849.76 Y: 6527109.67
Odbiornik nr 16	246	Lyski / Lyski	X: 5554937.03 Y: 6527349.97
Odbiornik nr R1	1455	Lyski / Lyski	X: 5554847.63 Y: 6528998.98

Odbiornik nr R2	171	Lyski / Sumina	X: 5555485.02 Y: 6529579.01
Odbiornik nr 17	171	Lyski / Sumina	X: 5555973.60 Y: 6529535.55
Odbiornik nr 18	164	Lyski / Zwonowice	X: 5556086.61 Y: 6529523.84
Odbiornik nr 19	163	Lyski / Zwonowice	X: 5556241.76 Y: 6529773.07
Odbiornik nr 20	162	Lyski / Zwonowice	X: 5556257.38 Y: 6530084.18
Odbiornik nr R3	171	Lyski / Zwonowice	X: 5557562.28 Y: 6530088.98
Odbiornik nr R4	171	Lyski / Zwonowice	X: 5557767.98 Y: 6530083.02
Odbiornik nr 21	283	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558283.11 Y: 6530045.78
Odbiornik nr 22	283	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558294.44 Y: 6530045.01
Odbiornik nr R5	264	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558573.45 Y: 6530111.14
Odbiornik nr R6	264	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558583.42 Y: 6530310.65
Odbiornik nr R7	257	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558714.57 Y: 6532939.00
Odbiornik nr R8	256	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558720.54 Y: 6533060.92
Odbiornik nr R9	256	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558734.56 Y: 6533155.66
Odbiornik nr R10	256	Kuźnia Raciborska / Rudy	X: 5558738.22 Y: 6533250.18
Odbiornik nr 23	255/7	Rybnik / Stodoły	X: 5558718.43 Y: 6533516.95
Odbiornik nr R11	255/2	Rybnik / Stodoły	X: 5558703.61 Y: 6533607.00
Odbiornik nr 24	848/86	Rybnik / Stodoły	X: 5558800.90 Y: 6534291.11
Odbiornik nr 25	860/91	Rybnik / Stodoły	X: 5558862.21 Y: 6534525.72
Odbiornik nr 26	630/119	Rybnik / Stodoły	X: 5559146.92 Y: 6534911.62
Odbiornik nr 27	251/1	Rybnik / Stodoły	X: 5559181.01 Y: 6535467.41
Odbiornik nr 28	54	Rybnik / Ochojec	X: 5559028.22 Y: 6537164.95
Odbiornik nr 29	54	Rybnik / Ochojec	X: 5558871.18 Y: 6537190.31
Odbiornik nr 30	77	Rybnik / Ochojec	X: 5557868.62 Y: 6537479.33
Odbiornik nr 31	77	Rybnik / Ochojec	X: 5557685.04 Y: 6537543.81
Odbiornik nr 32	76	Rybnik / Ochojec	X: 5557694.76 Y: 6537576.30

Odbiornik nr 33	76	Rybnik / Ochojec	X: 5557794.55; Y: 6537920.08
Odbiornik nr 34	75/1	Rybnik / Ochojec	X: 5557854.08; Y: 6538067.31
Odbiornik nr 35	538	Rybnik / Ochojec	X: 5557900.07; Y: 6538490.64

– Warunki wykonania:

- Przed przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy ustalić:
 - o przyjętą metodę odprowadzenia wód gruntowych dla danego wykopu,
 - o miejsce odprowadzenia wód gruntowych z odwadnianych wykopów,
 - o przewidziany sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową.
- Igłofiltr lokalizować należy poza obrębem wykopu w rozstawie wynikającym z obliczeń. Igłofiltr o długości 4 – 6 m będą wpułkiwane bezpośrednio w grunt bez obsypki lub w odcinkach, w których występują grunty przewarstwione (warstwy nieprzepuszczalne) – igłofiltr będą wpułkiwane w grunt z wykonaniem obsypki.
- Po zakończeniu odwadniania igłofiltr należy zdemontować i przewieźć na następny odwadniany odcinek.
- **Ze względu na zmienne warunki hydrogeologiczne występujące w momencie odwadniania wykopów, wynikające z harmonogramu prac sporządzonego przez wykonawcę robót (np. różne pory roku, warunki atmosferyczne, opady) należy się liczyć z możliwością wystąpienia innych warunków od przewidzianych w dokumentacji geotechnicznej, na podstawie której wykonany jest projekt odwodnienia. W takim przypadku może zaistnieć konieczność zmiany projektowych rozwiązań w trakcie instalowania odwodnienia, bądź nawet w trakcie eksploatacji.**
- **W miejscu wylotu, skarpy odbiornika (rowu lub cieku) należy zabezpieczyć płytami betonowymi. Dla każdego wylotu zaprojektowano 4 płyty betonowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,1 m o powierzchni 0,96 m². Wylot należy umocować nad lustrem wody.**

4) Rodzaj urządzeń pomiarowych:

- Ilość pobieranej wody i zrzucanych ścieków będzie mierzona przepływomierzem obrotowym zamontowanym na rurociągu wody za pompą. Kontrolowanie ilości pobieranej wody ma na celu niedopuszczenie do zmniejszenia przepływów poniżej przepływu nienaruszalnego;
- W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac zlokalizowana zostanie łata wodowskazowa. Będzie ona pomierzona, dzięki czemu możliwa będzie kontrola poziomu wody w rzece, tak aby nie zostały przekroczone wyznaczone stany graniczne. Zaleca się przeprowadzenia odczytów poziomu wody w rzece co najmniej dwa razy na dobę, tj. o godz. 7:00 i 19:00.

5) Planowany okres rozruchu oraz sposób postępowania w przypadku awarii:

- W przypadku uszkodzenia przepływomierza, konieczne jest przerwanie poboru wody bądź zrzutu, do czasu jego wymiany.
- Pobór wody do prób ciśnieniowych realizowany będzie po zakończeniu budowy gazociągu DN700 mm oraz po zakończeniu budowy obiektów gazowych. Zrzut ścieków do odbiorników będzie odbywał się bezpośrednio po zakończonych próbach ciśnieniowych. Termin poboru i zrzutu pokrywał będzie się z terminem budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 mm, który szacuje się na lata 2023-2025.

Celem zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania robót jest wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Racibórz – Oświęcim oraz odgałęzienia DN300 MOP 5.5MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi m.in. linią światłowodową. Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje wykonanie urządzeń wodnych tj. obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz wylotów urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wód, usługi wodne tj. pobór wód powierzchniowych na potrzeby wykonania prób ciśnieniowych i przewiertów z rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych podczyszczonych z realizacji prób oraz przewiertów do wód i odprowadzenie wód z wykopów budowlanych.

H. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.:

- 1) „Operat wodnoprawny na: - usługi wodne, - wykonanie urządzeń wodnych, - odprowadzanie wód z wykopów budowlanych” dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” opracowanej przez zespół projektowy w składzie: Grzegorz Okaj, Hanna Grychtoł, Gabriela Dobrowolska, Arkadiusz Klusik, Magdalena Kustwan w kwietniu 2022 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami pn.: „rewizja 02” z kwietnia 2022 r. i „rewizja 03” z maja 2022 r.;
- 2) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”;
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

III. Ustalić uprawnionemu następujące warunki i obowiązki, wynikające z pozwolenia:

- 1) Przestrzegać warunków określone w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz w uzyskanych decyzjach, uzgodnieniach i opiniach oraz realizować wszelkie roboty w zgodności z dokumentacją techniczną/projektową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
- 2) Nie wprowadzać do odbiorników innych ścieków ani wód, niż to określono w niniejszym pozwoleniu; nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu, składu i ilości odprowadzanych ścieków;
- 3) Ścieki przemysłowe wprowadzane do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości dla ścieków przemysłowych, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
- 4) Bezpośrednio przed przystąpieniem do prób wykonawca zobowiązany jest wykonać laboratoryjne badania wody z punktu jej poboru (jakość wody do prób ciśnieniowych określa norma PN-92/M-34503 pkt.5.2.). Analiza wód będzie przeprowadzona przed każdym planowanym poborem z wód, w zakresie obejmującym następujące wskaźniki fizyczne:
 - zawiesiny ogólne [mg/l],
 - żelazo [mg/l],
 - substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l],
 - zawartość soli [mg/l],
 - pH;
- 6) W zakresie zrzutu ścieków przemysłowych podczyszczonych do odbiorników po wykonanych próbach hydraulicznych wykonawca zobowiązany jest wykonać badania laboratoryjne. Analiza ścieków będzie przeprowadzona jednorazowo przed planowanym zrzutem, w zakresie analogicznym, jak dla poboru wód i obejmującym następujące wskaźniki fizyczne:
 - zawiesiny ogólne [mg/l],
 - żelazo [mg/l],
 - substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l],
 - zawartość soli [mg/l],
 - pH;

Pobór próbek do analizy przewidziano w miejscu wylotu z osadnika. Zrzut będzie rejestrowany za pomocą przepływomierza obrotowego lub elektromagnetycznego, podłączonego do

elektrycznego licznika, pozwalającego na bezpośredni odczyt objętości odprowadzanej cieczy. Badanie jakości odprowadzanych ścieków podczyszczonych będzie wykonywane laboratoryjnie.

- 7) Nie przekraczać ilości pobieranych wód, określonych w niniejszej decyzji; nie przekraczać wartości przepływu nienaruszalnego w korytach rzek, szczególnie podczas deficytów wody;
 - 8) O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić administratora cieków, tj. PGW WP RZGW w Gliwicach – Nadzór Wodny w Rybniku oraz Nadzór Wodny w Raciborzu z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem;
 - 9) Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody powierzchniowe i podziemne nie zostaną zanieczyszczone, dotyczy to szczególnie pracy sprzętu zmechanizowanego, ścieków lub odpadów powstającymi podczas prowadzenia prac;
 - 10) Za wszelkie powstałe szkody mogące wystąpić w korycie rzeki Odry w szczególności ubezpieczeniu koryta na skarpie oraz w dnie w miejscu poboru/zrzutu ścieków odpowiada Inwestor;
 - 11) W miejscach poboru/zrzutu oraz miejscach odprowadzenia wód z wykopów budowlanych skarpy rzeki Suminy (km 14+050 i Rudy (km 23+400) należy zabezpieczyć przed rozmyciem poprzez ułożenie i zakotwienie płyt betonowych na długości 2,0 m powyżej i 5,0 m poniżej miejsca zrzutu;
 - 12) W przypadku rozmycia skarp rzek, uszkodzenia dna rzek naruszenia brzegów Inwestor dokona ich naprawy na własny koszt;
 - 13) W przypadku uszkodzenia koryt rzek w trakcie wykonywanych robót lub w czasie eksploatacji urządzeń wodnych, Inwestor jest zobowiązany do wykonania naprawy na własny koszt;
 - 14) Ponosić odpowiedzialność za ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;
 - 15) Cały teren objęty zamierzeniem, w szczególności skarpy i dno koryta rzeki Odry na którym zlokalizowane będą tymczasowe urządzenia po zakończeniu poboru/zrzutu winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu sprzed inwestycji;
 - 16) Gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usług wodne udziela się na czas określony, tj. **10 lat** od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy – Prawo wodne.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 marca 2022 r. (wpływ do tut. organu 22 marca 2022 r.), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działająca przez Pełnomocnika – Pana Grzegorza Okaj, wystąpiła do tut. organu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne – pobór wód powierzchniowych z rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy na potrzeby przeprowadzenia prób ciśnieniowych i przewiertów,
- usługi wodne – wprowadzenia wody po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych gazociągu i przewiertów do rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy,
- wykonanie urządzeń wodnych tj. tymczasowego ujęcia wody do poboru wody z rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy i urządzeń do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych w tej samej lokalizacji,
- odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych do urządzeń wodnych [rowów] lub wód.

* Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), pismem z dnia 23 marca 2022 r., a zakres wniosku budził wątpliwości organu, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia przedmiotowego wniosku i złożenia wyjaśnień w sprawie.

Wyjaśnienia Pełnomocnika Wnioskodawcy wraz z uzupełnieniem i skorygowaniem zakresu wniosku wpłynęły do organu przy piśmie z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Kompletne uzupełnienie wniosku wraz z zaktualizowanym zakresem wniosku wpłynęło do tut. organu przy piśmie z dnia 13 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. organu 15 kwietnia 2022 r.).

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 mogą być obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych (lit. d) i wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (lit. f).

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, którymi zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 jest pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, a zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 64 ścieki przemysłowe, to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Zgodnie z art. 394 ust. 4 Prawa wodnego, jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

W toku postępowania, Pełnomocnik Wnioskodawcy zmienił kwalifikację części zamierzenia ujętej we wniosku, co umożliwiło organowi wszczęcie postępowania w zakresie szczególnego korzystania z wód.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Do ww. wniosku z dnia 18 marca 2022 r., uzupełnionego i skorygowanego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty, m.in. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”*.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836) jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących wydania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przepis art. 401 ust. 3 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.

Wobec powyższego, pismem z dnia 19 kwietnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a) tymczasowych ujęć, służących do poboru wód powierzchniowych z rzeki/cieku:
 - Odra w km ~ 55+080 (oznaczenie odcinka – C1), zlokalizowanego na dz. nr 40/6 obręb Łęg, gmina Nędza,
 - Sumina w km ~ 14+050 / (oznaczenie odcinka – C6), zlokalizowanego na dz. nr 179 obręb Sumina, gmina Lyski,
 - Ruda w km ~ 23+400 / (oznaczenie odcinka – C8), zlokalizowanego na dz. nr 848/86 obręb Stodoły, Miasto Rybnik;
 - b) tymczasowych urządzeń wodnych, służących do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód, tj. do rzeki/cieku:
 - Odra w km ~ 55+080, zlokalizowanego na dz. nr 40/6 obręb Łęg, gmina Nędza,
 - Sumina w km ~ 14+050, zlokalizowanego na dz. nr 848/86 obręb Stodoły, Miasto Rybnik,
 - Ruda w km ~ 23+400 zlokalizowanego na dz. nr 848/86 obręb Stodoły, Miasto Rybnik;
- 2) usługi wodne, polegające na:
 - a) poborze wód powierzchniowych ww. projektowanymi tymczasowymi ujęciami wód z rzeki/cieku:
 - Odra, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 16 455 m³,
 - Sumina, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 2 125 m³,
 - Ruda, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 7 680 m³;
 - b) wprowadzaniu ścieków przemysłowych poprzez ww. projektowane tymczasowe urządzenia wodne do rzeki/cieku:
 - Odra, w łącznej maksymalnej ilości 16 455 m³,
 - Sumina, w łącznej maksymalnej ilości 2 125 m³,
 - Ruda, w łącznej maksymalnej ilości 7 680 m³;
- 3) szczególne korzystanie z wód, obejmujące odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych do odbiorników (wód, urządzeń wodnych oraz do gruntu przez rozdeszczowanie), zlokalizowanych na dz. nr 205/197, 10, 441/195 obręb Miedonia, gmina Racibórz, 1836, 12, 1233/1, 428 obręb Markowice, gmina Racibórz, 1161, 997, 600, 573 obręb Babice, gmina Nędza, 225 obręb Żytunia, gmina Lyski, 672 obręb Nowa Wieś, gmina Lyski, 707, 250, 246, 1455 obręb Lyski, gmina Lyski, 171 obręb Sumina, gmina Lyski, 164, 163, 162, 171 obręb Zwonowice, gmina Lyski, 283, 264, 257, 256 obręb Rudy, gmina Kuźnia Raciborska, 255/7, 255/2, 848/86, 860/91, 630/119, 251/1 obręb Stodoły, gmina Rybnik, 54, 77, 76, 75/1, 538 obręb Ochojec, gmina Rybnik,

w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, oraz na stronie BIP. Pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione według obwieszczenia w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, tj. poprzez podanie do publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie Miasta Racibórz, Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Urzędzie Gminy Nędza, Urzędzie Gminy Lyski, Starostwie Powiatowym w Rybniku, Urzędzie Miejskim Kuźnia Raciborska i Urzędzie Miasta Rybnik.

Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ww. zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie

art. 73 § 1 i § 1a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował stronę o prawie wglądu w akta sprawy w siedzibie organu.

Z powyższej możliwości skorzystała strona – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, które przy pismach z dnia 18 kwietnia 2022 r. znak GL.RUM.0155.103.2022.BB i 19 kwietnia 2022 r. GL.RUM.0155.105.2022.BB (wpływ do organu w dniu 21 stycznia 2022 r.) i kolejno z dnia 7 lutego 2022 r. znak GL.RUM.0155.22.2022.BB (wpływ do organu w dniu 24 kwietnia 2022 r.), jako administrator cieków objętych przedmiotowym postępowaniem przekazało swoje uwagi oraz zawnioskowało o nałożenie obowiązków na Inwestora.

Jednocześnie Pełnomocnik Inwestora przy piśmie z dnia 26 kwietnia i kolejno 17 maja 2022 r. przedstawił autokorektę treści operatu wodnoprawnego – dokumentacji dołączonej do wniosku, w której ujął żądania administratora cieku, tj. PGW WP RZGW w Gliwicach.

Wobec zwrotów obwieszczeń, potwierdzających podanie do publicznego ogłoszenia informacji o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego od wszystkich podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód (wpływ ostatniej informacji do organu w dniu 13 czerwca 2022 r.), tut. organ powziął wydanie przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania robót jest wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Racibórz – Oświęcim oraz odgałęzienia DN300 MOP 5.5MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi m.in. linią światłowodową. Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje wykonanie urządzeń wodnych tj. obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz wylotów urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wód, usługi wodne tj. pobór wód powierzchniowych na potrzeby wykonania prób ciśnieniowych i przewiertów z rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych podczyszczonych z realizacji prób oraz przewiertów do wód i odprowadzenie wód z wykopów budowlanych, na warunkach określonych w pkt II. i IV. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 403 Prawa wodnego w pkt IV. organ nałożył na Inwestora warunki i obowiązki, wynikające z pozwolenia.

Przedmiotowa inwestycja została ujęta w Krajowym Dziesięcioletnim Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego na lata 2020 – 2029. Plany te mają na celu m.in. zapewnienie długoterminowej zdolności przesyłowego systemu gazowego do zaspokajania potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym poprzez jego budowę bądź rozbudowę połączeń z innymi systemami krajów ościennych.

Nie bada się planowanej inwestycji pod kątem zgodności z zapisami ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), część przedmiotowego obszaru, objętego wnioskiem leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, na obszarze zlewni następujących jednolitych części wód powierzchniowych:

- JCWP PLRW600019117159 „Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego”,
- JCWP PLRW60002311549 „Łęgoń”,
- JCWP PLRW600061156899 „Sumina od Doptýwu w Suminie do ujścia”,
- JCWP PLRW60001911569 „Ruda od zbiornika Rybnik do ujścia”,
- JCWP PLRW6000611565369 „Doptýw spod Ochojca”,

oraz następujących jednolitych części wód podziemnych:

- JCWPd nr 142, PLGW6000142,
- JCWPd nr 144, PLGW6000144.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wnioskowany zakres prac nie będzie negatywnie oddziaływać na osiągnięcie celów środowiskowych żadnej jednolitej części wód powierzchniowych oraz jednolitej części wód podziemnych. Oddziaływanie poboru wody z rzeki Odry, cieku Sumina i rzeki Rudy będzie ograniczone do czasu trwania tego poboru. Konieczność zachowania przepływu nienaruszalnego oraz wydajność poboru dostosowana do aktualnych warunków hydrologicznych nie spowoduje nagłego obniżenia zwierciadła wody, a więc oddziaływanie na elementy biologiczne będzie minimalne, nie nastąpi również zmiana jakości wody. Urządzenia wodne nie będą negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe. Podczas wykonywania próby ciśnieniowej oddziaływanie na wody podziemne nie wystąpi. W przypadku nieszczelności gazociągu część wody stanowiącej czynnik próby hydraulicznej może przeniknąć do gruntu, jednak w związku z wysokim reżimem wykonania (małe prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności) oraz użyciem czystej wody jako czynnika przy przeprowadzeniu próby, ewentualny wyciek wody do gruntu nie będzie znaczącym oddziaływaniem zarówno pod względem ewentualnego zanieczyszczenia wód podziemnych (czysta woda, gazociąg poddany czyszczeniu przed próbą) jak i pod względem ewentualnego wzrostu poziomu wód podziemnych (krótki czas utrzymywania wody w gazociągu).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowane działania znajdują się częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Dla zakresu inwestycji, obejmującego ww. obszar Inwestor uzyskał decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 22 lutego 2022 r. znak: GL.ZUZ.1.4210.703.2021.AD, udzielającą pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzek: Odry (z lewostronnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry w km ~ 2+330 wału oraz prawostronnym wałem przeciwpowodziowym Kanału Ulgi w km ~ 4+850 wału), Suminy i Rudy, nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych (...), dla których wydana została decyzja Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28 września 2021 r. znak: GL.RPP.4272.93.1.2021.WSZ, zwalniająca od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt 1–5 Prawa wodnego.

Dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji pn.: *„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowę Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał w dniu 25 sierpnia 2021 r. decyzję znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, ustalając środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja w zakresie przedmiotowego wniosku znajduje się jedynie w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, prace ujęte w zakresie niniejszej decyzji wodnoprawnej należy prowadzić zgodnie z warunkami wskazanymi w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. przyjęto Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615), opracowany na lata 2021-2027. Zgodnie z dokumentacją, prace wykonywane w ramach przedmiotowego zamierzenia nie wpłyną na realizację założeń PPSS.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż planowane do wykonania urządzenia wodne i roboty, nie naruszają ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną i szczególne korzystanie z wód, zgodny z przedłożonym wnioskiem. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy – Prawo wodne, nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy – Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 237,87 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 16 marca 2022 r. i kolejno 29 marca 2022 r. uiścił opłatę w łącznej wysokości 951,48 zł (dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 48/100), na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat w aktach sprawy).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.



Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

DYREKTOR

Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
reprezentowany przez Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Okaj,
na adres:

Grzegorz Okaj

44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54

+ **załączniki:** dokumentacja (3 egz.)

2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego oraz art. 18 ust. 2a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
3. ZUZ aa.

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m,
2. Nadzór Wodny w Rybniku,
3. Nadzór Wodny w Raciborzu.

Decyzję ostateczną otrzymuje:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
40-022 Katowice, ul. Damrota 16.